



**Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением

администрации Каменского

городского поселения

от _____ № _____

**Схема теплоснабжения
Каменского городского поселения
Вичугского муниципального района
Ивановской области на период 2023-2041 гг.**

Актуализация на 2025 год

«РАЗРАБОТЧИК»

Директор

ООО «Энергосервисная Компания»

_____ А.Ю. Тюрин

«__» _____ 2024 г.

**Схема теплоснабжения
Каменского городского поселения
Вичугского муниципального района
Ивановской области на период 2023-2041 гг.**

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

_____ /Коврижных К.Н./

УН.СТ.37.2024.06.25

Иваново 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5
Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	5
Часть 2 Источники тепловой энергии	7
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11
Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.....	27
Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	28
Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	36
Часть 7 Балансы теплоносителя	43
Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ...	45
Часть 9 Надежность теплоснабжения	47
Часть 10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	53
Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	54
Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.....	58
Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	60
Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения.....	75
Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.....	75
Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	102
Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	104
Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	108
Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.....	119
Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	121

Глава 10 Перспективные топливные балансы.....	122
Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения.....	125
Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	136
Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.....	138
Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	143
Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	148
Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	150
Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.....	151
Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....	152

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Каменка — посёлок городского типа, с 2005 года — Каменское городское поселение муниципально - территориальная единица Вичугского района Ивановской области России.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» пгт включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

Территория городского поселения расположена в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно теплым летом, со среднегодовой температурой 4,2 градуса.

Среднемесячные температуры, согласно СП-131.13330.2020, ближайший населенный пункт Кинешма Ивановской области

Таблица 1

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средняя температура наружного воздуха	-10,5	-9,1	-3,1	4,9	12,1	16,4	18,7	16,5	10,6	4,0	-2,6	-7,6

Площадь городского поселения составляет 352,2 га.

По состоянию на 2021 год численность населения составляет 3433 человека.

Теплоснабжение Каменского городского поселения осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в хозяйственном ведении МУП «Коммунальные системы»:

- котельная № 5

Котельная № 5 расположена в пгт. Каменка Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области по адресу ул. Николаева, 1б. МУП «Коммунальные системы» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в аренде. Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение круглогодичное. Температурный график работы котельной 95/70 град. Ц для системы отопления и 65/50 для системы ГВС. Основным видом топлива

на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – МУП «Коммунальные системы».

Производственные котельные


На территории п. Каменка по ул. 25 Октября, д. 82-Д, литер В имеется производственное предприятие ООО «Фабрика «Красный октябрь»». Организация производит тепловую энергию для собственных нужд предприятия.

Индивидуальное теплоснабжение

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации приведены ниже.

Рисунок 1



Часть 2. Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 2

№	Котельная	Тип, марка котла	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Вид топлива	Срок Службы, лет	Средний КПД, %	Средний удельный расход топлива на производство, кг.у.т/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 5	Водогрейный КВа-3,0 №1	2,58	2,47	Природный газ	9	82,8	173,4
		Водогрейный КВа-1,0 №2	0,86	0,743	Природный газ	9	90,67	157,58
		Водогрейный КВа-1,0 №3	0,86	0,82	Природный газ	9	89,83	159,05
		Водогрейный КВа-3,0 №4	2,58	2,08	Природный газ	9	81,98	174,18

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды. Параметры установленной мощности приведены в таблице 2.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 2.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 3

№	Источник тепловой энергии	Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
1	2	3	4	5	6
2	Котельная № 5	6,113	0,035	0,0	6,078

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 4

№	Источник тепловой энергии	Марка котла	Дата ввода КА в эксплуатацию	Нормативный срок службы КА	Фактический срок службы КА	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса	Статистика отказов и восстановлений КА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Котельная №5	Водогрейный КВа-3,0 №1	2013	20	11	-	-	-	-
		Водогрейный КВа-1,0 №2	2013	20	11	-	-	-	-
		Водогрейный КВа-1,0 №3	2013	20	11	-	-	-	-
		Водогрейный КВа-3,0 №4	2013	20	11	-	-	-	-

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Котельная № 5

Система теплоснабжения закрытая, четырехтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии на нужды отопления от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Температурный график ГВС 65/50 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка основного оборудования за базовый период не представлена.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть, от источников тепловой энергии, где отсутствуют приборы учета, производятся расчетным способом на основе потребления топлива.

Информация о наличии коммерческих приборов учета тепловой энергии

Таблица 5

Наименование котельной	Приборы учета тепловой энергии			
	Наличие приборов учета тепловой энергии на котельной	Марка прибора учета	Место установки прибора учета	Дата установки/последней поверки прибора учета
1	2	3	4	5
Котельная № 5	да	ВКТ-5 №14295	Котельная	2011 / 20.07.2022

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В Каменском сельском поселении функционирует один независимый источник тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует.

Котельная №5

Сети отопления

Таблица 6

№	Начальный узел	Конечный узел	Диаметр наружный, мм	Длина, м	Дата ввода	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7
1	котельная п. Каменка	тк-1	219	11,5	01.01.2004	воздушная
2	тк-1	тк-2	108	186,5	01.07.2021	воздушная
3	тк-3	Николаева,5	108	83,7	01.07.2021	воздушная
4	тк-2	тк-3	108	76,5	01.07.2021	воздушная
5	тк-1	тк-4	219	123,1	01.07.2021	воздушная
6	тк-8	тк-9	108	24,45	01.01.2004	воздушная
7	тк-12	50 лет СССР,8	89	43,4	01.01.2004	воздушная
8	тк-10	50 лет СССР,9	89	72,8	01.01.2004	воздушная
9	тк-10	у-07	108	88,4	01.01.2004	воздушная
10	у-08	тк-12	108	53,75	01.01.2004	воздушная
11	у-07	у-08	108	96,6	01.01.2004	воздушная
12	у-07	50 лет СССР,7	89	2,5	01.01.2004	воздушная
13	у-08	50 лет СССР,8	89	2,5	01.01.2004	воздушная
14	тк-9	тк-10	108	131,3	01.01.2004	воздушная
15	тк-9	50 лет СССР,4	89	9,1	01.01.2004	воздушная
16	тк-8	50 лет СССР,6	89	65,5	01.01.2004	воздушная
17	у-06	тк-8	219	40,55	01.07.2021	воздушная
18	у-06	50 лет СССР,5	89	3,4	01.01.2004	воздушная
19	тк-7	у-06	219	78,35	01.01.2023	воздушная
20	тк-7	50 лет СССР,3,магнит	57	10	01.01.2004	воздушная
21	тк-4	тк-5	219	25,05	01.07.2021	воздушная
22	тк-4	Николаева,4а,Школа	76	106,5	01.01.2004	воздушная
23	тк-2	Николаева,3	76	9,8	01.01.2004	воздушная
24	тк-3	Николаева,4	76	14,4	01.01.2004	воздушная
25	тк-5	тк-7	219	71,3	01.01.2004	воздушная
26	тк-5	тк-6	89	43,5	01.07.2021	воздушная
27	тк-6	Кооперативная,2а,Пож.часть	57	107,3	01.01.2004	воздушная
28	тк-6	50 лет СССР,1	76	17,6	01.01.2004	воздушная
29	котельная	Николаева,1а	57	35,1	01.01.2004	воздушная
30	тк-15	тк-16	89	35,1	01.01.2004	воздушная
31	котельная	тк-13	159	41,3	01.01.2004	канальная
32	тк-15	Полевая 1-я,30	76	19,2	01.01.2004	воздушная
33	тк-16	Полевая 1-я,33	76	19,2	01.01.2004	воздушная
34	тк-16	тк-17	76	11	01.01.2004	воздушная
35	тк-17	Полевая 1-я,34	76	46,2	01.01.2004	воздушная
36	тк-17	Полевая 1-я,35	76	91,3	01.01.2004	воздушная
37	тк-14	тк-15	108	19,8	01.01.2004	воздушная

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

№	Начальный узел	Конечный узел	Диаметр наружный, мм	Длина, м	Дата ввода	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7
38	тк-14	Полевая 1-я,32	76	55,7	01.01.2004	воздушная
39	тк-13	тк-14	108	4,7	01.01.2004	воздушная
40	тк-13	тк-18	159	216,5	01.07.2021	воздушная
41	тк-19	у-01	108	126,9	01.07.2021	воздушная
42	тк-20	у-02	108	40,24	01.01.2004	воздушная
43	тк-20	1 Мая,28	25	57,6	01.01.2004	воздушная
44	тк-18	тк-19	159	26,7	01.07.2021	воздушная
45	тк-19	тк-21	159	215,8	01.01.2004	воздушная
46	тк-21	Кооперативная,11,Школа искусств	89	8,7	01.01.2004	воздушная
47	тк-21	тк-22	108	103,6	01.01.2004	воздушная
48	тк-22	Кооперативная,6	57	40,5	01.01.2004	воздушная
49	тк-22	у-05	89	11,5	01.01.2004	воздушная
50	тк-26	тк-27	57	9,7	01.01.2004	воздушная
51	тк-27	25 Октября,45	57	74,4	01.01.2004	воздушная
52	тк-27	25 Октября,41	32	71,2	01.01.2004	воздушная
53	тк-25	тк-26	89	39,85	01.01.2004	воздушная
54	тк-25	25 Октября,45а, Дет.сад Теремок	57	27,9	01.01.2004	воздушная
55	тк-26	25 Октября,45а, Дет.сад Теремок	57	11	01.01.2004	воздушная
56	тк-23	тк-25	89	20,15	01.01.2004	воздушная
57	тк-23	тк-24	76	17,21	01.01.2004	воздушная
58	тк-24	Кооперативная,8/49	76	25,78	01.01.2004	воздушная
59	тк-24	25 Октября,47	57	21,1	01.01.2004	воздушная
60	тк-21	тк-28	89	115,9	01.01.2004	воздушная
61	тк-28	25 Октября,51	25	10,3	01.01.2004	воздушная
62	тк-28	25 Октября,80а, Общежитие	76	178	01.07.2021	воздушная
63	тк-28	у-03	89	40,4	01.01.2004	воздушная
64	тк-29	тк-30	76	64,4	01.01.2004	воздушная
65	тк-30	25 Октября,85а, Дет.сад Колокольчик	76	97,5	01.01.2004	воздушная
66	тк-30	у-04	57	192,7	01.01.2004	воздушная
67	у-04	25 Октября,71	57	47,07	01.01.2004	воздушная
68	у-04	25 Октября,69	57	2,7	01.01.2004	воздушная
69	тк-6	50 лет СССР,1а, ООО "Агроторг"	32	10	01.07.2021	воздушная
70	тк-18	Парковая,7а	32	6,3	01.01.2021	воздушная
71	у-05	тк-23	89	8	01.01.2004	воздушная
72	у-05	Кооперативная,4, Поликлиника	108	150	01.07.2021	воздушная
73	у-01	у-02	108	73,1	01.07.2021	воздушная
74	у-02	1 Мая,11,МУК "Сервис"	108	10,05	01.01.2004	воздушная
75	у-01	Парковая,17а, ИП Девочкин	32	4,2	01.01.2021	воздушная
76	у-03	тк-29	89	70,3	01.01.2004	воздушная
77	у-03	Кооперативная,55а,Почта	57	51,1	01.01.2021	воздушная
		Всего		4276,3		


Сети горячего водоснабжения

Таблица 7

№	Начальный узел	Конечный узел	Диаметр наружный под., мм	Диаметр наружный обр., мм	Длина, м	Дата ввода	Тип прокладки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	котельная п. Каменка	тк-1	108	89	11,5	01.01.2004	воздушная
2	тк-1	тк-2	76	57	186,5	01.01.2004	воздушная
3	тк-3	Николаева,5	76	57	83,74	01.01.2004	воздушная
4	тк-2	тк-3	76	57	76,44	01.01.2004	воздушная
5	тк-1	тк-4	108	89	123,11	01.01.2004	воздушная
6	у-1	тк-8	108	89	40,55	01.01.2004	воздушная
7	тк-7	у-1	108	89	78,35	01.01.2004	воздушная
8	тк-4	тк-5	108	89	25,04	01.01.2004	воздушная
9	тк-5	тк-7	108	89	71,31	01.01.2004	воздушная
10	тк-8	тк-9	89	76	24,45	01.01.2004	воздушная
11	тк-10	тк-11	89	76	22	01.01.2004	канальная
12	у-2	тк-12	76	57	53,75	01.01.2004	воздушная
13	тк-9	тк-10	89	76	131,28	01.01.2004	канальная
14	тк-12		89	89	43,4	01.01.2004	воздушная
15	тк-10	50 лет СССР,9	57	45	72,8	01.01.2004	канальная
16	у-2	50 лет СССР,8,2	76	57	2,5	01.01.2004	воздушная
17	тк-8	50 лет СССР,6	76	57	65,5	01.01.2004	воздушная
18	тк-11	50 лет СССР,7	89	76	22	01.01.2004	канальная
19	тк-11	у-2	76	57	160	01.01.2004	воздушная
	Всего				1294,22		


Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Сети отопления

Рисунок 2



Сети горячего водоснабжения

Рисунок 3



Параметры тепловых сетей

Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Коммунальные системы» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы» за базовый 2022 год

Таблица 8

Наружный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
1	2	3
Тепловые сети отопления		
25	135,8	3,4
32	183,4	5,9
57	1261,1	71,9
76	1547,58	117,6
89	1185,2	105,5
108	2539,18	274,2
159	1000,6	159,1
219	699,7	153,2
Итого	8552,6	890,8
Тепловые сети горячего водоснабжения		
45	72,8	3,3
57	701,2	40,0
76	828,2	62,9

Наружный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно м	Материальная характеристика, м ²
1	2	3
89	636,4	56,6
108	349,9	37,8
Итого	2588,4	200,6

Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП «Коммунальные системы» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы» за базовый 2022 год

Таблица 9

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно м	Материальная характеристика, м ²
1	2	3
Тепловые сети отопления		
До 1990	0,0	0,0
С 1991 по 1998	0,0	0,0
С 1999 по 2003	0,0	0,0
С 2004	8552,6	890,8
Тепловые сети горячего водоснабжения		
До 1990	0,0	0,0
С 1991 по 1998	0,0	0,0
С 1999 по 2003	0,0	0,0
С 2004	2588,4	200,6

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации МУП «Коммунальные системы» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 10

Год актуализации (разработки)	Строительство магистральных тепловых сетей, м	Реконструкция магистральных тепловых сетей, м	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м	Доля строительства тепловых сетей, %	Доля реконструкции тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7
Тепловые сети отопления						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	2924,2	0	34,2
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Тепловые сети горячего водоснабжения						
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	1233,4	0	47,65
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0

Центральные тепловые пункты

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Индивидуальные тепловые пункты

Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют.

Характеристика оборудования насосных станций

Насосные станции отсутствуют.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация не предоставлена.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Информация об описании тепловых пунктов, камер и павильонов не предоставлена.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/70 °С в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график приведен ниже.

Расчетной температурой наружного воздуха для Каменского городского поселения, согласно действующему СП 131.13330.2020 "Строительная климатология", является - 29 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92). Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^{\circ}\text{C}$, согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология» составляет 214 суток, средняя температура воздуха – 3,6 °С (ближайший населенный пункт г. Кинешма). Необходима корректировка температурного графика.

Температурный график 95-70 °С

Температура наружного воздуха t_k (°C)	Температура подающей линии трубопровода $t_{под}$ (°C)	Температура обратной линии трубопровода $t_{обн}$ (°C)	Температура отопительных приборов в помещении $t_{пом}$ (°C)
+8	39	34	36,5
+7	41	35	38
+6	42	36	39
+5	44	37	40,5
+4	45	38	41,5
+3	47	39	43
+2	49	41	45
+1	50	42	46
0	52	43	47,5
-1	53	44	48,5
-2	55	45	50
-3	57	46	51,5
-4	58	47	52,5
-5	60	48	54
-6	61	49	55
-7	62	50	56
-8	64	51	57,5
-9	65	52	58,5
-10	67	53	60
-11	68	54	61
-12	70	55	62,5
-13	71	55	63
-14	72	56	64
-15	74	57	65,5
-16	75	58	66,5
-17	77	59	68
-18	78	60	69
-19	79	61	70
-20	81	62	71,5
-21	82	63	72,5
-22	84	64	74
-23	85	64	74,5
-24	86	65	75,5
-25	88	66	77
-26	89	67	78
-27	90	68	79
-28	92	69	80,5
-29	93	69	81
-30	95	70	82,5

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных не предоставлены.

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

по температуре воды, поступающей в тепловую сеть $\pm 3\%$;

по давлению в подающем трубопроводе $\pm 5\%$;

по давлению в обратном трубопроводе $\pm 0,2$ кгс/с м².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников и ЦТП.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от источников теплоснабжения представлены в таблице ниже. Пьезометрические графики и расчетные параметры участков в разрезе теплоисточников представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Котельная № 5

Установившиеся параметры на источнике

Таблица 11

Магистраль	Расход $W_{пр}$	Давление $P_{пр}$	
	т/ч	кгс/см ²	
Котельная № 5			
Нижняя площадка	72	4,5	2,5
Верхняя площадка	180		

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Данные о повреждениях за отопительный и неотопительный период по котельной № 5

Таблица 12

№	Период (год)	Место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами)	Материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, кв м	Дата и время обнаружения повреждения	Количество потребителей, отключенных от теплоснабжения	Общая тепловая нагрузка потребителей, отключенных от теплоснабжения						Дата и время начала устранения повреждения	Дата и время завершения устранения повреждения	Дата и время включения теплоснабжения потребителям	Время вынужденного отключения участков сети, вызванное отказом и его устранением	Общая материальная характеристика тепловой сети данной системы теплоснабжения, кв м	Плановая длительность работы тепловой сети, ч	Причина аварии
						система отопления		система вентиляции		система ГВС								
						всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории	всего	в т.ч. объектов первой категории							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2021	б/н	8,0541	10.10.21 13-20	1	0,034	0	0	0	0	0	10.10.21 14-20	10.10.21 16-20	10.10.21 16-20	2	3696,38	5256	прорыв трубы
		б/н	3,78056	5.12.21 6-30	1	0,082	0	0	0	0	0	5.12.21 8-30	5.12.21 9-30	5.12.21 9-30	3	3696,38	5256	прорыв трубы
6	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Данные о недоотпуске тепловой энергии по котельной № 5

№	Период (год)	Аварийный недоотпуск тепла за год, Гкал	Расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год, Гкал
1	2	3	4
1	2017	-	-
2	2018	-	-
3	2019	-	-
4	2020	-	-
5	2021	0,58	11113,074
6	2022	-	-
7	2023	-	-

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 13

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация о диагностике тепловых сетей не предоставлена.

Информация о планах на проведение текущих и капитальных ремонтов не предоставлена.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния

сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

2.1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»». Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

2.2. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях («приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»»).

3. Проведение испытаний тепловых сетей

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «приложение АК СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «приложение АН СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «приложение БГ СТО 70238424.27.010.004-2009 «Тепловые сети организация эксплуатации и технического обслуживания нормы и требования»».

Испытания на гидравлические потери проводятся ежегодно два раза в летний период в соответствии с требованием технических регламентов.

Испытания на максимальную температуру не проводились.

Испытания на фактические тепловые потери проводили в 2023 г.

Выполненные испытания тепловых сетей на фактические тепловые потери через изоляцию трубопроводов тепловой сети показали, что изоляция в данных тепловых сетях находится в неудовлетворительном состоянии.

Полученные фактические параметры испытания были пересчитаны на различные эксплуатационные режимы. По каждому режиму рассчитан коэффициент, соотношение фактических и определённых по нормам тепловых потерь и приведен в таблице ниже.

Таблица 14

№	Эксплуатационный температурный график	Тип прокладки	Изоляция	Соотношение фактических и определенных по нормам тепловых потерь К		
				Подземная	Надземная подающий	Надземная обратная
1	2	3	4	5	6	
1	95/70	Надземная	Минвата	-	1,210	1,155
2	65/50	Надземная	Минвата	-	1,228	1,206

Данные коэффициенты распространяются на характерные участки тепловой сети.

Для трубопроводов тепловых сетей со сроком эксплуатации менее пяти лет поправочные коэффициенты при расчете нормативных потерь применять не допускается.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Динамика изменения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии теплосетевой организации МУП «Коммунальные системы» в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 15

Год актуализации	Магистральные тепловые сети, Гкал	Распределительные тепловые сети, Гкал	Всего, Гкал	Фактические потери тепловой энергии, Гкал	Всего в % от отпущенной тепловой энергии
1	2	3	4	5	6
Сети отопления					
2017	-	1168,6	1168,6	1225,4	16,1
2018	-	1168,6	1168,6	1225,4	16,1
2019	-	1168,6	1168,6	1225,4	16,1
2020	-	1168,6	1168,6	1225,4	16,1
2021	-	974,8	974,8	1782,0	12,7
2022	-	1781,70	1781,70	1781,70	21,9
2023	-	1781,70	1781,70	1781,70	22,2
Сети горячего водоснабжения					
2017	-	468,4	468,4	491,2	16,1
2018	-	468,4	468,4	491,2	16,1
2019	-	468,4	468,4	491,2	16,1
2020	-	468,4	468,4	491,2	16,1
2021	-	390,7	390,7	714,3	12,7
2022	-	714,53	714,53	714,53	6,36

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме без элеваторов.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии.

Таблица 16

Принадлежность	Наименование, адрес	Марка прибора учета	Дата установки/ последней проверки прибора учета	Потребление, Гкал		
				отопление	ГВС	куб.м. на ГВС
1	2	3	4	5	6	7
Соц.сфера	ЗАО Тандер (магнит)50 лет СССР-3	ВКТ-7	н/д	78,9	-	-
Соц.сфера	МКУ "Сервис" (1 Мая 11)	Взлет ТСРВ	н/д	405,4	-	-
Соц.сфера	Школа (Николаева 4а)	Взлет ТСРВ	н/д	693,1	-	-
Жилой фонд	ТСЖ "Каменское" 50 лет СССР д.7	Взлет ТСРВ	н/д	581,5	137,9	1942,4
Соц.сфера	Поликлиника (Кооперативная 4)	ВКТ-7	н/д	176,6	-	-
Соц.сфера	Муз. школа (Кооперативная 11)	ВКТ-7	н/д	157,1	-	-
Соц.сфера	Д/С Колокольчик (25 Октября 82А)	Взлет ТСРВ	н/д	221,9	-	-
Соц.сфера	Д/С Теремок (25 Октября 45А)	Взлет ТСРВ	н/д	208,8	-	-
Жилой фонд	ул. 50 лет СССР, д.4	МКТС	н/д	609,4	-	-
Жилой фонд	ул. 50 лет СССР, д.5 (+ 2 орг.)	МКТС	н/д	819,9	-	-
Жилой фонд	ул. 50 лет СССР, д.6 ТСЖ Дружба	МКТС	н/д	530,9	154,83	2166,5
Жилой фонд	ул. 50 лет СССР, д.9 (Норильск)	МКТС	н/д	444,2	88,48	1205,7
Жилой фонд	ул. 50 лет СССР, д.8	МКТС	н/д	787,6	210,13	2905,9
Жилой фонд	ул. Николаева, д 3	МКТС	н/д	223	-	-
Жилой фонд	ул. Николаева, д 4	МКТС	н/д	298,3	-	-
Жилой фонд	ул. Николаева, д 5	МКТС	н/д	365,7	99,53	1368,1
Жилой фонд	ул. Полевая, д. 32	МКТС	н/д	191,8	-	-
Жилой фонд	ул. Полевая, д. 33 (ТСЖ Надежда)	ВКТ-7	н/д	129,4	-	-
Жилой фонд	ул. Полевая, д. 34	МКТС	н/д	187,6	-	-
Жилой фонд	ул. Полевая, д. 35	МКТС	н/д	227,7	-	-

Уровень оснащённости приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям средний, не все объекты оснащены общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

«Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с

использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

«Коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии»

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, не предоставлены.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетических характеристик отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии


Описание существующих зон действия источников тепловой энергии:

- Котельная № 5 обеспечивает тепловой энергией потребителей на земельных участках с кадастровыми номерами 37:22:010103, 37:22:010104, 37:22:010105. Категория земель: земли населённых пунктов, для теплоснабжения потребителей жилого фонда и социальных объектов.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зона действия источника тепловой энергии Котельная № 5

Рисунок 5



Присоединенная нагрузка в зоне действия источников

Таблица 17

№	Источник	Кадастровый квартал	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	
			Отопление и вентиляция	ГВС
1	2	3	4	5
1	Котельная №5	37:02:010103	0,819	-
		37:02:010104	3,314	0,15
		37:02:010105	0,031	-

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории Каменского городского поселения тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление общественных и жилых зданий.

Структура присоединенной тепловой нагрузки

Таблица 18

Наименование	Подключенная нагрузка				Всего	Доля тепловой нагрузки, %
	отопление		горячее водоснабжение			
	Жилой фонд	Обществ. деловые зоны	Жилой фонд	Обществ. деловые зоны		
1	2	3	4	5	6	7
Котельная № 5	3,071	1,093	0,15	0	4,314	100

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии приведены ниже.

Котельная № 5

Таблица 19

№	Назначение	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему вентиляции, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, град. Ц.
1	2	3	4	5	6	7
1	Соц.сфера	1 Мая,11,МУК "Сервис"	0,218	-	-	18
2	Жилой фонд	1 Мая,28	0,031	-	-	20
3	Жилой фонд	25 Октября,41	0,008	-	-	20
4	Жилой фонд	25 Октября,45	0,003	-	-	20
5	Соц.сфера	25 Октября,45а, Дет.сад Теремок	0,08	-	-	20
6	Жилой фонд	25 Октября,47	0,006	-	-	20
7	Жилой фонд	25 Октября,51	0,009	-	-	20
8	Жилой фонд	25 Октября,69	0,012	-	-	20
9	Жилой фонд	25 Октября,71	0,013	-	-	20
10	Жилой фонд	25 Октября,80а, Общежитие	0,034	-	-	20
11	Соц.сфера	25 Октября,85а, Дет.сад Колокольчик	0,11	-	-	20
12	Жилой фонд	50 лет СССР,1	0,1	-	-	20
13	Соц.сфера	50 лет СССР,1а,ООО "Агроторг"	0,034	-	-	18
14	Соц.сфера	50 лет СССР,3,магнит	0,054	-	-	18
15	Жилой фонд	50 лет СССР,4	0,255	-	-	20
16	Жилой фонд	50 лет СССР,5	0,288	-	-	20
17	Жилой фонд	50 лет СССР,6	0,319	-	0,03	20

№	Назначение	Наименование, Адрес	Расчетная тепловая нагрузка на систему отопления, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему вентиляции, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка на систему ГВС, Гкал/ч	Температура внутри помещения, град. Ц.
1	2	3	4	5	6	7
18	Жилой фонд	50 лет СССР,7	0,276	-	0,04	20
19	Жилой фонд	50 лет СССР,8	0,413	-	0,035	20
20	Жилой фонд	50 лет СССР,9	0,219	-	0,02	20
21	Соц.сфера	Кооперативная,11, Школа искусств	0,086	-	-	18
22	Соц.сфера	Кооперативная,2а, Пож.часть	0,074	-	-	18
23	Соц.сфера	Кооперативная,4,П оликлиника	0,112	-	-	18
24	Соц.сфера	Кооперативная,55а, Почта	0,034	-	-	18
25	Жилой фонд	Кооперативная,6	0,058	-	-	20
26	Жилой фонд	Кооперативная,8/4 9	0,034	-	-	20
27	Жилой фонд	Николаева,1а	0,042	-	-	20
28	Жилой фонд	Николаева,3	0,101	-	-	20
29	Жилой фонд	Николаева,4	0,177	-	-	20
30	Соц.сфера	Николаева,4а, Школа	0,289	-	-	18
31	Жилой фонд	Николаева,5	0,222	-	0,025	20
32	Соц.сфера	Парковая,17а,ИП Девочкин	0,002	-	-	18
33	Жилой фонд	Парковая,7а	0,024	-	-	20
34	Жилой фонд	Полевая 1-я,30	0,077	-	-	20
35	Жилой фонд	Полевая 1-я,32	0,079	-	-	20
36	Жилой фонд	Полевая 1-я,33	0,079	-	-	20
37	Жилой фонд	Полевая 1-я,34	0,08	-	-	20
38	Жилой фонд	Полевая 1-я,35	0,112	-	-	20
Итого			4,164	-	0,15	-

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«...к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха...».

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

Таблица 20

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч
1	2	3
пгт Каменка	Котельная № 5	4,789

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 93 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения устанавливает возможность организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях только в зонах застройки населённого пункта малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га.

Пункт 97 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепломагистралей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче по тепломагистрали более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемую тепломагистраль).

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

В соответствии п.64. ПП №2115 от 30ноября 2021 года (Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя) В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
- б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
- в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

г) давление теплоносителя - до 1 МПа;

д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов (таунхаусов) с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений. Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электродотёл, ПЛЭН, греющий кабель).

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

Таблица 21

№	Наименование котельной	Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год		
		Отопление и вентиляция	ГВС	Всего за год
1	2	3	4	5
1	Котельная №5, в т.ч. по:	8089,823	643,232	8733,055
1.1	Жилой фонд, в т.ч. по кадастровым кварталам:	5816,304	643,232	6459,536
	37:02:010103	н/д	0,0	н/д
	37:02:010104	н/д	682,529	н/д
	37:02:010105	н/д	0,0	н/д
1.2	Общественно-деловая застройка, в т.ч. по кадастровым кварталам	2273,519	0,0	2273,519
	37:02:010103	н/д	0,0	н/д
	37:02:010104	н/д	0,0	н/д
	37:02:010105	0,0	-	0,0
1.3	Производственные зоны, в т.ч. по кадастровым кварталам	-	-	-
	37:02:010103	-	-	-
	37:02:010104	-	-	-
	37:02:010105	-	-	-

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Действующие нормативы приведены в соответствии с приложением №1 к постановлению Главы Администрации Каменского городского поселения №159 от 29.12.2008 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области»

Таблица 22

N	Наименование потребителей	Ед. измерен.	Норматив, горячая вода
1	2	3	4
1	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные сидячими ваннами с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (с централизованным центральным горячим водоснабжением от котельных или центральных тепловых пунктов)	Куб.м./чел.* мес	
1.1	1 этажный МКД		3,285
1.2	2 этажный МКД		3,336
1.3	3 этажный МКД		3,386
2	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные сидячими ваннами с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (без централизованного горячего водоснабжения — с местными электроводонагревателями, газовыми колонками или водонагревателями иного типа)	Куб.м./чел.* мес	
2.1	1 этажный МКД		
2.2	2 этажный МКД		
2.3	3 этажный МКД		
3	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ванными длиной 1650-1700 мм с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (с централизованным горячим водоснабжением от котельных или центральных тепловых пунктов)	Куб.м./чел.* мес	
3.1	1 этажный МКД		3,494
	2 этажный МКД		3,548
	3 этажный МКД		3,601
	4 этажный МКД		3,655
4	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами длиной 1550-1650 мм с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (без централизованного горячего водоснабжения с местными электроводонагревателями, газовыми колонками или водонагревателями иного типа).	Куб.м./чел.* мес	
4.1	1 этажный МКД		
4.2	2 этажный МКД		
4.3	3 этажный МКД		
4.4	4 этажный МКД		
5	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (с централизованным центральным горячим водоснабжением от котельных или центральных тепловых пунктов)	Куб.м./чел.* мес	
5.1	1 этажный МКД		3,703
5.2	2 этажный МКД		3,760
5.3	3 этажный МКД		3,816
5.4	4 этажный МКД		3,873
5.5	5 этажный МКД		3,930
6	То же, но для жилых домов без общего имущества многоквартирного дома.	Куб.м./чел.* мес	
6.1	1 этажный МКД		3,703
	2 этажный МКД		3,760
7	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами длиной 1650-1700 мм с душем, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (без централизованного горячего водоснабжения с местными	Куб.м./чел.* мес	

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

N	Наименование потребителей	Ед. измерен.	Норматив, горячая вода
1	2	3	4
	электроводонагревателями, газовыми колонками или водонагревателями иного типа.		
7.1	1 этажный МКД		
7.2	2 этажный МКД		
7.3	3 этажный МКД		
7.4	4 этажный МКД		
7.5	5 этажный МКД		
8	То же, но для жилых домов без общего имущества многоквартирного дома		
8.1	1 этажный МКД		
8.2	2 этажный МКД		
9	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами без душа, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (с централизованным горячим водоснабжением от котельных или центральных тепловых пунктов)	Куб.м./чел.* мес	
9.1	1 этажный МКД		2,311
9.2	2 этажный МКД		2,347
9.3	3 этажный МКД		2,382
10	То же, но для жилых домов без общего имущества многоквартирного дома	Куб.м./чел.* мес	
10.1	1 этажный МКД		2,311
10.2	2 этажный МКД		2,347
11	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами без душа, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (без централизованного горячего водоснабжения с местными электроводонагревателями, газовыми колонками или водонагревателями иного типа.	Куб.м./чел.* мес	
11.1	1 этажный МКД		
11.2	2 этажный МКД		
11.3	3 этажный МКД		
12	То же, но для жилых домов без общего имущества многоквартирного дома	Куб.м./чел.* мес	
12.1	1 этажный МКД		
12.2	2 этажный МКД		
13	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные душами, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (с централизованным горячим водоснабжением от котельных или центральных тепловых пунктов)	Куб.м./чел.* мес	
13.1	1 этажный МКД		2,033
13.2	2 этажный МЦ		2,064
13.3	3 этажный МКД		2,095
14	то же, но для жилых домов без общего имущества многоквартирного дома	Куб.м./чел.* мес	
14.1	1 этажный МКД		2,033
14.2	2 этажный МКД		2,064
15	Жилые дома с централизованным водопроводом и канализацией, оборудованные душами, раковинами и кухонными мойками, и унитазами (без централизованного горячего водоснабжения с местными электроводонагревателями, газовыми колонками или водонагревателями иного типа.	Куб.м./чел.* мес	
Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 кв.м.			
1. Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 м.2		Гкал/кв.м. в месяц	0,0162
2. Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых зданий на 1 м.2		Гкал/кв.м. в год	0,194

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период должна определяться на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета, а в случае их отсутствия - по данным тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения потребителей.

Таблица 23

№	Наименование	Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч	Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч
1	2	3	4
1	Котельная № 5	4,789	4,789

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Гкал/ч

Таблица 24

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Располагаемая тепловая мощность	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе: *	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
отопление	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164
вентиляция	-	-	-	-	-	-	-
горячее водоснабжение	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Зона действия источника тепловой мощности, га	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55	31,55
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137

*расчетная нагрузка принята равной договорной

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Котельная № 5

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 21,1 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя (ул. 25 Октября, д. 71 и ул. 50 лет СССР, д. 8) и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителю приведены ниже.

Котельная - 25 Октября,71

Рисунок 6




Таблица 25

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
котельная №5 п. Каменка	тк-13	41,3	159	159	43,8	31,3	1,19	1,18	28,7	28,7	12,47	90,38	90,33	94,98	78,01
тк-13	тк-18	216,5	159	159	41,7	33,4	2,09	2,09	9,7	9,7	8,28	52,45	52,41	94,77	74,95
тк-18	тк-19	26,7	159	159	41,5	33,7	0,24	0,24	9	9	7,81	50,53	50,49	94,74	74,73
тк-19	тк-21	215,8	159	159	40,6	34,6	0,91	0,91	4,2	4,2	5,99	34,6	34,57	94,42	73,79
тк-21	у-09	104,31	89	89	39,6	35,5	0,97	0,96	9,3	9,2	4,06	10,26	10,24	94	68,27
у-09	тк-28	11,58	89	89	39,5	35,6	0,1	0,1	8,7	8,6	3,86	9,94	9,92	93,95	67,98
тк-28	у-03	40,4	89	89	39,3	35,8	0,19	0,19	4,7	4,7	3,48	7,34	7,33	93,72	66,62
у-03	тк-29	70,3	89	89	39,1	36	0,18	0,18	2,6	2,6	3,12	5,41	5,4	93,18	64,37
тк-29	тк-30	64,4	76	76	38,7	36,4	0,42	0,42	6,5	6,5	2,28	5,41	5,4	92,72	64,74
тк-30	у-04	192,7	57	57	38,4	36,7	0,28	0,27	1,4	1,4	1,73	1,07	1,07	86,59	62,27
у-04	25 Октября,71	47,07	57	57	38,4	36,7	0,02	0,02	0,4	0,4	1,7	0,55	0,55	83,7	62,42

Котельная - 50 лет СССР,8

Рисунок 7




Таблица 26

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.
котельная № 5 п. Каменка	тк-1	11,5	219	219	44,8	30,4	0,19	0,19	16,5	16,4	14,46	156,98	156,79	95	76,09
тк-1	тк-4	123,1	219	219	43,4	31,7	1,36	1,36	11,1	11	11,74	128,55	128,43	94,94	76,19
тк-4	тк-5	25,05	219	219	43,2	31,9	0,22	0,22	8,8	8,7	11,3	114,43	114,32	94,92	76,53
тк-5	тк-7	71,3	219	219	42,8	32,4	0,46	0,46	6,4	6,4	10,38	98	97,89	94,88	75,83
тк-7	у-06	78,35	219	219	42,3	32,8	0,45	0,45	5,7	5,7	9,49	92,55	92,44	94,82	75,38
у-06	тк-8	40,55	219	219	42,2	32,9	0,11	0,11	2,8	2,8	9,26	64,52	64,41	94,79	71,73
тк-8	тк-9	24,45	108	108	40,8	34,4	1,41	1,4	57,5	57,3	6,45	43,46	43,39	94,76	68,36
тк-9	тк-10	131,3	108	108	38,6	36,5	2,21	2,2	16,8	16,7	2,05	23,5	23,43	94,51	57,59
тк-10	у-07	88,4	108	108	37,9	37,2	0,65	0,65	7,4	7,3	0,75	15,56	15,51	94,26	53,12
у-07	у-08	96,6	108	108	37,8	37,4	0,19	0,18	1,9	1,9	0,38	7,95	7,92	93,72	47,04
у-08	50 лет СССР,8	2,5	89	89	37,7	37,4	0,01	0,01	3,8	3,8	0,36	6,61	6,6	93,18	47,48

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По результатам гидравлического расчета видно, что дефицит пропускной способности имеется в направлениях к потребителям - ул. Мая, 28. Данный дефицит обусловлен отсутствием наладки теплогидравлического режима. Так же имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В расширении технологических зон действия источников тепловой энергии с резервом тепловой мощности нет необходимости.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

ИТП отсутствуют.

Данные об объёмах системы теплоснабжения у потребителей приведены ниже.

Таблица 27

Источник	Емкость систем теплоснабжения	Кол-во нормативной подпиточной воды, т/год
1	2	3
Котельная № 5	45	1365,55

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Котельная № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»»

Таблица 28

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производительность ВПУ	т/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Срок службы	лет	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество баков-Аккумуляторов теплоносителя	кд.	1	1	1	1	1	1	1	1

Параметр	Ед. измер.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая емкость баков-аккумуляторов	куб.м.	24	24	24	24	24	24	24	24
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	1,3	1,3	1,41	1,62	1,62	1,66	1,66	1,66
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Доля резерва	%	39	39	39	39	39	39	39	39

На котельной № 5 эксплуатируется установка умягчения воды периодического действия ЕСО2 НК ОТ-1603СL с управляющими клапанами Clack. Источником водоснабжения является артезианская скважина №5 в м. Отрадное. Установка умягчения состоит из трех фильтров и работает по одноступенчатой схеме со следующей производительностью:

- номинальная – 0,17 куб.м./ч;
- минимальная – 0,10 куб.м/ч;
- максимальная – 3,25 куб.м/ч.

Количество умягченной воды за цикл составляет 102 куб.м.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей МУП «Коммунальные системы»

Таблица 29

Баланс топлива за год	Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Приход топлива за год, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Израсходовано топлива		Остаток топлива, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Низшая теплота сгорания ккал/кг (ккал/нм ³)
			Всего, т. натурального топлива, тн. (тыс.куб.м.)	Всего, в т. условного топлива		
1	2	3	4	5	6	7
2023						
Природный газ	0	1501,99	1501,99	1753,72	0	8173
2022						
Природный газ	0	1563,435	1563,435	1831,408	0	8200
2021						
Природный газ	0	1725,272	1725,272	2013,047	0	8168
2020						
Природный газ	0	1427,577	1427,577	1668,980	0	8184
2019						
Природный газ	0	1539,63	1539,63	1792,745	0	8151
2018						
Природный газ	-	1645,575	1645,575	1916,930	0	8154
2017						
Природный газ	-	1654,4	1654,4	1929,1	0	8162

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо отсутствует.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Информация приведена ниже.

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

Описание видов топлива их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 30

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива		
				Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Котельная № 5	Природный газ	пгт Каменка	8173	н/д	н/д

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в Каменском сельском поселении является природный газ.

Таблица 31

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (тн.)
1	2	3	4
	Каменское ГП, в т.ч.	Природный газ	1501,99
1.1	Котельная №5	Природный газ	1501,99

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха. Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения котельной № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 32

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	-	-	-	-
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	-	-	-	-
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0	0,0002	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0	0,0002	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0	0	0	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0	0,0002	0	0

Показатели восстановления в системе теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 33

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	0	0	0	0	0	1,5	0	0
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	0	0	0	0	0	1,5	0	0

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 34



Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения	0	0	0	0	0	0,58	0	0

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

-  строения красной градации – потребители, в зоне ниже нормативной надежности;
-  строения зеленой градации – потребители, в зоне нормативной надежности.




Рисунок 8

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Основными причинами аварий на теплотрассах являются:

- коррозия трубопроводов;
- разрыв сварных стыков.

С переходом на прокладку предизолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сокращается. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.

Ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.

Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют:

- повышенная температура теплоносителя;
- низкий pH воды;
- наличие в воде кислорода;
- наличие в воде свободного оксида углерода;
- наличие в воде растворенных солей.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п. 6.10 в составе СЦТ должны предусматриваться, аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице ниже.

Таблица 35

Диаметр труб тепловых сетей, мм	Время восстановления теплоснабжения, ч
1	2
300	15
400	18
500	22
600	26
700	29
800-1000	40
1200-1400	До 54

Исходя из результатов анализа времени восстановления теплоснабжения, среднее время восстановления теплоснабжения соответствует СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (<http://docs.cntd.ru/document/499038726>).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;
- надежные;
- малонадежные;
- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);
- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);
- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);
- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);
- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Кр);
- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);
- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк.тс);
- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);
- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Кгот);

показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кист).

Надёжность теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надёжности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость пот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии $Q_{ав}/Q_{расч.}$, где $Q_{ав}$ – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], $Q_{расч}$ – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надёжности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Перечень котельных, оснащённых резервными источниками электроснабжения

Таблица 36

№ п/п	Наименование котельной	Наличие резервного электропитания	Наличие резервного водоснабжения	Наличие резервного топливоснабжения	Укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, %	Оснащённость машинами, специальными механизмами и оборудованием, %	Наличие основных материально-технических ресурсов, %	Укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 5	+	+	-	100	100	100	100

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению систему теплоснабжения Каменского городского поселения следует оценить, как малонадёжную, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

Таблица 37

№ П/П	Наименование теплоисточника	Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению															Категория готовности	Оценка надежности теплоисточников	Показатель надежности тепловых сетей	Оценка надежности тепловых сетей	Показатель надежности системы теплоснабжения	Общая оценка надежности систем теплоснабжения города
		К _э	К _в	К _т	К _б	К _р	К _с	К _{отк.тс}	К _{отк.ит}	К _{нед}	К _п	К _м	К _{тр}	К _{ист}	К _{гот}	К _{тс}						
ЕТО №1																						
МУП «Коммунальные системы»																						
1	Котельная № 5	1	1	0,5	1	0,2	1	1	0,6	1	1	1	1	1	1	удовлетво рительная	ненадеж ная	0,733	малона дежные	0,733	ненадеж ная	

Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями

Техничко-экономические показатели источника тепловой энергии котельной №5 в системе теплоснабжения МУП «Коммунальные системы» в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы».

Таблица 38

Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	11,559	11,559	11,331	10,195	11,106	10,733	11,411
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
в паре, тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	11,559	11,559	11,331	10,195	11,106	10,733	11,411
в паре, тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0
в горячей воде, тыс. Гкал	11,559	11,559	11,331	10,195	11,106	10,733	11,411
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс.руб.	4054,144	3193,986	2820,673	2876,24	2949,987	4014,252	5518,422
Неподконтрольные расходы, тыс.руб.	2803,274	2559,535	2013,37	1843,482	1001,779	1192,785	1524,942
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс.руб.	12956,814	13806,928	14585,379	12829,352	14153,415	14397,419	15782,982
Прибыль, тыс.руб.	456,615	0	0	0	0	0	0
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс.руб.	20270,847	19560,449	19419,422	17549,074	18105,181	18104,456	22826,823

*согласно данным расчета НВВ

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Таблица 39

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Примечание
				1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1	МУП «Коммунальные системы» (котельная № 5 п. Каменка)	Однотарифный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	2035,05	2120,04	от 13.12.2019 N 56-т/27
			2021	2 087,47	2 127,63	от 30.10.2020 № 51-т/6
			2022	2127,63	2281,67 – до 30.11.2022 г. 2564,14 – с 01.12.2022 г.	Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.12.2021 N 50-т/11
			2023	2564,14	2564,14	

Льготный тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

Таблица 40

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода		Примечание
				1 полугодие	2 полугодие	
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения Население (НДС не облагается)						
1.	МУП «Коммунальные системы» (котельная № 5 п. Каменка)	Однотарифный, руб./Гкал, НДС не облагается	2020	1685,66	1780,06	Приложение 2к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 13.12.2019 N 56-т/27
			2021	1 780,06	1 876,18	
			2022	1876,18	1977,49 – до 30.11.2022 г. 2195,01 – с 01.12.2022 г.	Приложение 1 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 10.12.2021 N 50-т/11
			2023	2195,01	2195,01	

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 41

№ п/п	Наименование расхода	Утверждено на 2024 год
1	2	3
1	Операционные (подконтрольные) расходы	4 470,702
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	913,261
1.2.	Расходы на ремонт основных средств	-
1.3.	Расходы на оплату труда	2 998,732
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	233,642
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.:	270,027
1.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг	-
1.6.	Расходы на служебные командировки	-
1.10.	Другие расходы, в том числе:	55,041
1.10.6.	затраты на охрану труда	5,041
2	Неподконтрольные расходы	1 468,297
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности	-
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)	-
2.3.	Концессионная плата	-
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	21,521
2.4.1.	транспортный налог	2,986
2.4.2.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	-
2.4.3.	расходы на обязательное страхование	5,000
2.4.4.	иные расходы (аренда земли)	13,535
2.5.	Отчисления на социальные нужды	905,617
	ППП+АУП на ТЭ + договоры на ТЭ	-
	АУП распредел. + договоры распредел.	-
2.6.	Расходы по сомнительным долгам	-
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	315,598
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	-
	Итого без налога на прибыль и экономии	1 242,736
2.9.	Налог на прибыль/УСНО	225,561
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования	-
3	Расходы на покупку ресурсов	17154,038
3.1.	Расходы на топливо	13601,252
3.2.	Расходы на электрическую энергию	3 511,452
3.3.	Расходы на тепловую энергию	-
3.4.	Расходы на холодную воду	41,324
3.5.	Расходы на теплоноситель	-
3.6.	Расходы на водоотведение	-
4	Нормативная прибыль	-
	Нормативный уровень прибыли	-

№ п/п	Наименование расхода	Утверждено на 2024 год
1	2	3
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования:	-
	за 2017 год	-
	за 2018 год	-
6	Корректировка с целью учета фактических значений:	- 262,377
	за 2020 год	-
	за 2021 год	-
	за 2022 год	- 262,377
7	Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению из НВВ	-
	за 2019 год	-
	Аренда земли-2021 (по судебному решению)	-
	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров	-
	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	-
	Корректировка, учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отклонение сроков реализации программы	-
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	22 556,114

Расчет тарифов для потребителей

Таблица 42

№	Наименование показателя	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал	11559,0	11559,0	11331,0	10195,0	11106,0	10764	11229,285
2	Необходимая валовая выручка на производство тепловой энергии, тыс. руб.	20270,847	19560,449	19419,422	17549,074	18105,181	18104,456	22826,823
3	Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	1753,69	1692,23	1713,83	1721,34	1630,22	2189,67	2564,14

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ФЗ-190, Статья 16. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности:

1. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплоснабжающих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3. Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за поддержание резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых потребителей, для теплоснабжающих организаций не устанавливалась.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Отсутствует.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- не оптимизирован гидравлический режим тепловой сети. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей;
- низкий уровень оснащения коммерческими приборами учета потребителей ЦТ.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всех систем теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;
- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;
- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату). Высокий износ тепловых сетей влечет за собой сверхнормативные потери теплоносителя и тепловой энергии.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. Высокий износ основного оборудования приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельных не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного и качественного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». Многих аварий можно было бы избежать, если бы сети теплоснабжения были бы отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. В части обеспечения

безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей.

На котельной выявлены следующие проблемы:

Отсутствие резервного топлива на котельных.

Отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основная проблема функционирования и развития систем теплоснабжения является низкая степень строительства жилого фонда, коммерческой недвижимости отсутствие у производственных предприятий и РСО инвестиционных программ, что влечет к отсутствию спроса на тепловую энергию.

Задачи, которые необходимо решить для достижения этих целей:

- реализация программ развития застроенных территорий;
- вовлечение неиспользуемых земельных участков, в том числе промзон, находящихся в федеральной собственности, в центральных частях для жилищного строительства.
- использование существующих земельных резервов для строительства жилья строительство инфраструктуры при реализации приоритетных проектов жилищного строительства и программ развития застроенных территорий
- строительство нового жилья, сопровождающееся созданием комфортной городской среды

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Все теплоисточники, расположенные на территории городского поселения, работают на природном газе. Отсутствие резервного топлива является единственным фактором снижающим надежность и эффективность снабжения топливом действующих систем теплоснабжения. Но стоит отметить, что в ретроспективном периоде проблем с топливоснабжением и ограничениями в подаче топлива в существующих системах теплоснабжения не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Тепловая нагрузка в поселении

Таблица 43

Наименование ЕТО	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	
МУП «Коммунальные системы»	3,071	0,15	3,221	1,093	-	1,093	4,314

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении

Таблица 44

Наименование ЕТО	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал						Всего
	население			прочие			
	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	Горячее водоснабжение	Суммарное потребление	
МУП «Коммунальные системы»	5,816	0,643	6,460	2,274	0,0	2,274	8,733

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м².

Таблица 45

Годы	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общая отопляемая площадь строительных фондов на начало года	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639
Прибыло общей отопляемой площади, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
новое строительство, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Множквартирные жилые здания	0	0	0	0	0	0	0	0
общественно-деловая застройка	0	0	0	0	0	0	0	0
Индивидуальная жилищная застройка	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбыло общей отопляемой площади	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая отопляемая площадь на конец года	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639

Существующая площадь отопляемых зданий

Таблица 46

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
Котельная №5		
1	1 Мая,11,МУК "Сервис"	2406,8
2	1 Мая,28	223,3
3	25 Октября,41	86,7
4	25 Октября,45	23,7
5	25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	702,5
6	25 Октября,47	34,3
7	25 Октября,51	83
8	25 Октября,69	64,5
9	25 Октября,71	66,8
10	25 Октября,80а,Общежитие	490
11	25 Октября,85а,Дет.сад Колокольчик	955,3
12	50 лет СССР,1	338,7
13	50 лет СССР,1а,ООО "Агроторг"	617,3

№	Наименование	Площадь, кв.м.
1	2	3
14	50 лет СССР,3,магнит	435,8
15	50 лет СССР,4	956,2
16	50 лет СССР,5	1084,5
17	50 лет СССР,6	1178,1
18	50 лет СССР,7	1035,5
19	50 лет СССР,8	1549,2
20	50 лет СССР,9	743,5
21	Кооперативная,11,Школа искусств	733,3
22	Кооперативная,2а,Пож.часть	1027,7
23	Кооперативная,4,Поликлиника	1355,3
24	Кооперативная,55а,Почта	480,3
25	Кооперативная,6	381,3
26	Кооперативная,8/49	244,7
27	Николаева,1а	315
28	Николаева,3	765,5
29	Николаева,4	1023,6
30	Николаева,4а,Школа	2915,7
31	Николаева,5	832,3
32	Парковая,17а,ИП Девочкин	19
33	Парковая,7а	2517,3
34	Полевая 1-я,30	372,8
35	Полевая 1-я,32	379,8
36	Полевая 1-я,33	381,2
37	Полевая 1-я,34	387
38	Полевая 1-я,35	432,3
	Всего	27639,8

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство отсутствует.

Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м²

Таблица 47

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105											
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м²

Таблица 48

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам::	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снос жилых зданий с общей площадью жилищного фонда, м²

Таблица 49

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снос жилищного фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снос общественно-деловых зданий с общей площадью фонда, м²

Таблица 50

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост общественно-делового фонда, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

Таблица 51

Год	Тип застройки	Удельное теплотребление, Гкал/м ² /год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м ²)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно-деловая и промышленная	0,198	-	-	0,198	93,8	-	-	93,8
2022	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно-деловая и промышленная	0,198	-	-	0,198	93,8	-	-	93,8
2023	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно-деловая и промышленная	0,195	-	-	0,195	93,8	-	-	93,8
2024	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно-деловая и промышленная	0,187	-	-	0,187	93,8	-	-	93,8
2025	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно-	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Год	Тип застройки	Удельное теплоснабжение, Гкал/м ² /год				Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м ²)			
		отопление	вентиляция	ГВС	Сумма	отопление	вентиляция	ГВС	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	деловая и промышленная								
2026	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8
2027	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8
2028	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8
2029- 2033	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8
2034- 2038	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8
2039- 2041	Жилая многоэтажная	-	-	-	-	-	-	-	-
	Жилая средне- и малоэтажная	0,422	-	0,129	0,551	193,1	-	28,1	221,2
	Жилая индивидуальная	0,262	-	-	0,262	103,4	-	-	103,4
	Общественно- деловая и промышленная	0,191	-	-	0,191	93,8	-	-	93,8

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 52

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 53

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 54

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 55

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 56

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 57

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 58

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

Таблица 59

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение тепловой нагрузки на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 60

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общественно-деловых зданий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 61

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 62

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 63

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 64

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по поселению, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 65

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 66

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 67

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение потребления тепловой энергии отопления и вентиляции:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал.

Таблица 68

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Снижение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
то же накопительным итогом:											

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по поселению, в том числе по кадастровым кварталам:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37:02:010105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях, и строениях на период актуализации схемы теплоснабжения, Гкал

Таблица 69

Наименование показателей	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прирост потребления тепловой энергии отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накопительным итогом:											
Отопление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Горячее водоснабжение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Многоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средне-и малоэтажный жилищный фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общественно-деловых зданий	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации

Таблица 70

Адресная привязка	№ кадастрового квартала	Источник тепловой энергии	Дата акта включения	Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час	Подключенная средне-часовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час	Подключенная суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Всего за период актуализации						-

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Таблица 71

№	Наименование	Приросты потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Жилой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Общественно-деловой фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Индивидуальный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов отсутствуют.

Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «...при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным...».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Создаваемая в процессе разработки (актуализации) схемы теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения», позволяет проводить на ее основе анализ существующего положения в сфере теплоснабжения населенного пункта.

Электронная модель системы теплоснабжения создана на базе программно-расчетного комплекса «ТеплоЭксперт».

Цели разработки электронной модели:

- создания единой информационной платформы по системам теплоснабжения города;
- повышения эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области текущего функционирования и перспективного развития системы теплоснабжения города;
- проведения единой политики в организации текущей деятельности предприятий и в перспективном развитии всей системы теплоснабжения города;
- обеспечения устойчивого градостроительного развития города;
- разработки мер для повышения надежности системы теплоснабжения города;
- минимизации вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

Разработанная электронная модель предназначена для решения следующих задач:

- создания общегородской электронной схемы существующих и перспективных тепловых сетей, и объектов системы теплоснабжения населенного пункта, привязанных к топооснове города;
- оптимизации существующей системы теплоснабжения (оптимизация гидравлических режимов, моделирование перераспределения тепловых нагрузок между источниками, определение оптимальных диаметров проектируемых и реконструируемых тепловых сетей и теплосетевых объектов и т.д.);
- моделирования перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и т.д.);

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

- оперативного моделирования обеспечения тепловой энергией потребителей при аварийных ситуациях;

- оперативного получения информационных выборок, справок, отчетов по системе в целом по системе теплоснабжения города и по отдельным ее элементам.

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Программный комплекс «ТеплоЭксперт» создан таким образом, что он совместил в себе построение визуальной (графической) модели тепловой сети и ведение паспортизации каждого объекта. При этом осуществляется привязка объекта на графической схеме к его паспорту.

Система теплоснабжения представляет собой совокупность взаимосвязанных источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления (комплекс теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями).

ГИРК «Теплоэксперт» является инструментом для отображения фактического и перспективного состояния тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения, образованных на базе различных источников тепловой энергии.

ГИРК «Теплоэксперт» дает возможность моделирования различных вариантов работы системы теплоснабжения, переключения потребителей на различные источники тепловой энергии, подключение потенциальных потребителей и т.д.

Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В ГИРК «Теплоэксперт» есть функция паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения.

СТРОЕНИЕ - все типы сетей

Паспорт элемента «Строение» содержит общую информацию:

- Назначение,
- Год постройки,
- Объем,
- Общую площадь,
- Дату включения,
- Номер договора,
- Количество человек,
- Принадлежность,
- Кадастровый участок,
- Дополнительную информацию.

Паспортизация потребителя тепловой энергии


Вкладки: Строение, Арендаторы, С приборов, Документация, Пользовательские - доступны только при назначенном адресе, так как они содержат информацию по всему строению, который расположен по данному адресу.

Вкладка «Ввод» является основной, она содержит информацию по системам теплопотребления, которая является индивидуальной для данного ввода и позволяет смоделировать любую схему одновременного включения у потребителя разнородных абонентов теплопотребления в одном узле. Для этого в нижней части на странице присутствуют списки типам подключения систем отопления, опции подключения систем вентиляции с забором наружного и внутреннего воздуха, а также выпадающий список с различными системами ГВС. После установки какой-либо системы в верхней части будет изображена её схема, щелчок на которой позволит вам открыть паспорт системы. В паспорте потребителя тепловой энергии отражается следующая информация: наименование, адрес, геодезическая отметка, характеристика системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция), нагрузки на систему теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция) и т.д.

Рисунок 10



Рисунок 11



Паспортизация участка тепловой сети тепловой энергии

Трубопровод - элемент для слоев отопления, ГВС, водоснабжение и канализация. Отображается графически на схеме и имеет параметры (диаметр, длина, шероховатость, скмс и т.п.). Используется не только для отображения связей между строениями и камерами, но и с помощью данного элемента можно отображать внутреннюю разводку по подвалам строений до тепловых узлов потребителей.

Форма паспорта “Трубопровод” содержит четыре закладки - формы:

- «Параметры»,
- «Тепловые потери»,
- «Документация»,
- «Пользовательские».

Каждая из форм содержит определенный объем информации по трубопроводу. По каждому трубопроводу указывается:

- Диаметр,
- Длина,
- Шероховатость,
- СКМС (Сумма коэффициентов местных сопротивлений),
- Доля потерь.
- Наличие регулятора расхода,
- Адрес,
- Принадлежность,
- Ответственный,
- Дата ввода,
- Дата последнего ремонта,
- Режим работы,
- Дренаж,
- Период действия.

Вызов формы с информацией по авариям и ремонтам дает возможность вести всю статистику (дату, описание и т.д.) по каждой аварии на текущем трубопроводе.

Рисунок 12

Паспортизация источника тепловой сети тепловой энергии

Паспорт состоит из 4-х закладок: Параметры, Доп. Информация, Котлы и хозяйство.

Последние три закладки предназначены для внесения дополнительной информации.

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

В паспорте источника тепловой энергии следующая информация: наименование, геодезическая отметка, адрес, напор в подающей линии, напор в обратной линии, потери тепловой энергии в подающем и обратном трубопроводе и т.д.

Рисунок 13

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлические характеристики тепловой сети устанавливают взаимосвязь между расходами и давлениями (или напорами) воды во всех точках системы.

Падение давления и потери напора или располагаемый перепад давлений и располагаемый напор (разность напоров) на любом участке или в узлах сети связаны между собой следующим соотношением:

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho g},$$

где Δh - потери напора или располагаемый напор, м;

Δp - падение давления или располагаемый перепад давлений, Па;

ρ - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м³;

g - ускорение свободного падения, м/с².

Падение давления в трубопроводе может быть представлено как сумма двух слагаемых: линейного падения и падения в местных сопротивлениях:

$$\Delta p = \Delta p_{\text{л}} + \Delta p_{\text{м}},$$

где $\Delta p_{\text{л}}$ - линейное падение давления, Па;

Δp_M - падение давления в местных сопротивлениях, Па.

В трубопроводах, транспортирующих жидкости или газы,

$$\Delta p_L = R_L L,$$

причем R_L - удельное падение давления, отнесенное к единице длины трубопровода, Па/м;

L - длина трубопровода, м.

Исходными зависимостями для определения удельного линейного падения давления в трубопроводе являются уравнения:

$$R_L = \lambda v^2 \frac{\rho}{2d} = 0.812 \lambda G^2 \frac{1}{\rho} d^{-5};$$

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{68}{Re} + \frac{k_{\Theta}}{d} \right)^{0.25},$$

где λ - коэффициент гидравлического трения (безразмерная величина);

v - скорость среды, м/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

G - массовый расход, кг/с;

k_{Θ} - значение эквивалентной шероховатости трубопровода, м;

Re - критерий Рейнольдса.

При наличии на участке трубопровода ряда местных сопротивлений суммарное падение давления во всех местных сопротивлениях определяется по формуле:

$$\Delta p_M = \sum \zeta v^2 \frac{\rho}{2} = 0.812 \sum \zeta G^2 \frac{1}{\rho} d^{-4},$$

где $\sum \zeta$ - сумма коэффициентов местных сопротивлений, установленных на участке;

ζ - безразмерная величина, зависящая от характера сопротивления.

Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей приведены в справочной литературе. Сопротивления муфтовых, фланцевых и сварных соединений трубопроводов при правильном выполнении и монтаже незначительны, поэтому их надо рассматривать в совокупности с линейными сопротивлениями.

Так как потери в тепловых сетях, как правило, подчиняются квадратичному закону, то гидравлическая характеристика любого i -го участка тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением:

$$\Delta h = SG^2,$$

где Δh - потери напора, м;

S - полное сопротивление участка сети, м·ч²/т²;

G - расход теплоносителя на участке, т/ч.

В свою очередь, полное сопротивление участка сети можно представить в виде:

$$S = s_{уд}(L + L_{\text{э}}),$$

где $s_{уд}$ - величина удельного сопротивления, м·ч²/(т²·м), которая вычисляется по формуле:

$$s_{уд} = \frac{[1,14 + 2 \lg(d / k_{\text{э}})]^{-2}}{156,86} d^{-5} \rho^{-2},$$

а $L_{\text{э}}$ - эквивалентная длина местных сопротивлений, величину которой можно определить:

$$L_{\text{э}} = g k_{\text{э}}^{-0,25} \sum \zeta d^{1,25}.$$

Для установления гидравлического режима всей сети производится суммирование гидравлических характеристик всех её участков.

Удельные потери напора на участках тепловой сети в этом случае можно определить, как:

$$\delta h_{уд} = \frac{\Delta h}{L}$$

Максимальная величина перепада напоров в сети ΔH_c имеет место на подающем и обратном коллекторах источника:

$$\Delta H_c = H_{\text{ПОД.К}} - H_{\text{ОБР.К}}.$$

Суммарная величина сопротивления всей сети $\sum S_c$ является результирующей функцией всех последовательно и параллельно соединенных между собой сопротивлений участков i , потребителей j и подкачивающих магистральных насосных станций k :

$$\sum S_c = F \left\{ \sum \left(S_{y4(l..i)}, S_{\text{ПОТ}(l..j)}, S_{\text{П.НАС}(l..k)} \right) \right\}.$$

Сопротивления совместно включенных групп разнородных потребителей также представляют собой результирующую функцию их последовательного и (или) параллельного соединения между собой:

$$S_{\text{ПОТ}(l..j)} = f \left\{ \sum (S_{\text{ПОТ.О}}, S_{\text{ПОТ.В}}, S_{\text{ПОТ.Г}}) \right\}.$$

Гидравлическое сопротивление j -го потребителя рассчитывается в соответствии с уравнением:

$$S_j = \frac{\Delta h_j}{G_j^2},$$

где h_j - потери напора при проходе расчетного расхода теплоносителя G_j .

В частности, для систем отопления жилых зданий потери напора по расчетному расходу в соответствии с нормативно-технической документацией должны составлять величину $h_{co} = 1,0 - 1,5$ м. Удельные сопротивления подогревателей горячей воды и вентиляционных систем приведены в справочной литературе.

Отопительные системы жилых и общественных зданий присоединяются к водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме со смесительным устройством. Объясняется это тем, что по нормативно-технической документации температура теплоносителя, подаваемая в отопительные приборы, не должна превышать в расчетных условиях 95 °С. В качестве смесительных устройств на абонентских вводах систем отопления применяются струйные насосы-элеваторы и центробежные насосы.

Характеристика водоструйных насосов (элеваторов) с цилиндрической камерой смешения описывается уравнением:

$$\frac{\Delta p_c}{\Delta p_p} = \varphi_1^2 \frac{f_1}{f_3} \left[2\varphi_2 + \left(2\varphi_2 - \frac{1}{f_4^2} \right) \frac{f_1}{(f_3 - f_1)} u^2 - (2 - \varphi_3^2) \frac{f_1}{f_3} (1 + u)^2 \right].$$

где Δp_c , Δp_p - располагаемый перепад давлений рабочего потока и перепад давлений, создаваемый элеватором, Па;

f_1 , f_3 - площади живого выходного сечения сопла и сечения цилиндрической камеры смешения, м²; u - коэффициент инжекции (смешения) элеватора;

φ_1 , φ_2 , φ_3 , φ_4 - коэффициенты скорости соответственно сопла, цилиндрической камеры смешения, диффузора, и входного участка камеры смешения.

Величина оптимального диаметра камеры смешения в этом случае:

$$d_k = \frac{5}{\sqrt[4]{S_c}} = \frac{5}{\sqrt[4]{\frac{\Delta p_c}{V_c^2}}} = \frac{5}{\sqrt[4]{\frac{\Delta p_c \rho^2}{G_c^2}}}.$$

Здесь: S_c - сопротивление отопительной системы, Па*с²/м⁶;

V - объемный расход смешанной воды, м³/с;

G - массовый расход смешанной воды, кг/с;

ρ - плотность воды, кг/м³.

При значениях коэффициентов (по данным испытаний Теплосети Мосэнерго) $\varphi_1 = 0,95$; $\varphi_2 = 0,975$; $\varphi_3 = 0,9$; $\varphi_4 = 0,925$ диаметр сопла элеватора может быть вычислен, как:

$$d_c = \frac{d_k}{(1+u) \sqrt{0,64 \cdot 10^{-3} S_c d_k^4 + 0,61 - 0,4 \left(\frac{d_k^2}{d_k^2 - d_c^2} \right) \left(\frac{u}{1+u} \right)^2}}.$$

Потеря давления в рабочем сопле элеватора:

$$\Delta p_p = \frac{G_p^2}{2\varphi_1^2 (0,785d_c)^2 \rho}.$$

где G_p – массовый расход первичного теплоносителя через сопло, кг/с.

Если располагаемый напор в узле присоединения абонента - ΔH_{AB} превышает необходимую для элеватора величину $\Delta H_{\text{Э}}$, то избыточная разность напоров должна быть сработана дополнительным сопротивлением - дросселирующей шайбой. Диаметр дросселирующей шайбы определяется по уравнению:

$$d_{\text{ш}} = 10 \cdot 4 \sqrt{\frac{G'_O{}^2}{\Delta H_{AB} - \Delta H_{\text{Э}}}}.$$

Размерность величины $d_{\text{ш}}$ - мм, причем из-за соображений стабильности работы узла минимальная величина дросселирующей шайбы не должна быть менее 3 мм.

В системах теплоснабжения, работающих по режимному графику отпуска теплоты $\tau'_{O1}/\tau'_{O2} = 95/70$ °С, присоединение абонентов к линиям сети осуществляется напрямую без инжекционных устройств. Таким же образом к сети присоединяются, как правило, отопительные и вентиляционные установки зданий промышленного назначения и все подогреватели систем горячего водоснабжения. В этом случае, излишняя разность располагаемых напоров в узлах присоединения этих систем срабатывается только шайбами. При этом

$$d_{\text{ш}} = 10 \cdot 4 \sqrt{\frac{G'_O{}^2}{\Delta H_{AB} - \Delta h_{CO}}}.$$

Важнейшим условием нормальной работы всей системы теплоснабжения является обеспечение стабильной подачи всем абонентам расходов сетевой воды, соответствующих их плановой тепловой нагрузке.

В этом случае наладка нормируемой подачи теплоносителя каждому потребителю осуществляется расстановкой только в целом во всей системе дросселирующих устройств, способствующих перераспределению активных напоров и расходов сетевой воды в ветвях и узлах схемы. Диаметры сопел элеваторов и дополнительных дросселирующих шайб, срабатывающих

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.
излишки располагаемых напоров у абонентов и, как следствие, ограничивающих подачу им излишнего количества теплоносителя, могут быть рассчитаны только при помощи ЭВМ посредством многократной итерационной увязки.

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет воспроизводить существующую гидравлическую и тепловую картину любого режима эксплуатации при любой температуре наружного воздуха с предоставлением данных, о величине установившихся при этом фактических значений:

- расходов, узловых перепадов, активных напоров, абсолютных и относительных потерь на любом участке и узле сети;
- расходов теплоты, греющего теплоносителя, температур внутреннего воздуха и горячей воды у каждого потребителя;
- температур теплоносителя на выходе из систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции;
- средневзвешенной температуры теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения по обратной магистрали.

ГИРК «Теплоэксперт» позволяет моделировать вышеуказанные условия с учетом:

- изменения режима регулирования отпуска теплоты;
- присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети;
- замены одних трубопроводов на другие.

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

В комплексе «ТеплоЭксперт» реализован механизм расчета тепловых потерь и оценки их влияния на тепловую картину всего объекта как по одному отдельному участку, так и в рамках всей тепловой сети. В случае если данный трубопровод привязан на первой закладке «Параметры,» к какому-либо участку, то данные о прокладке автоматически загрузятся в данный раздел паспорта.

Ниже блока «Данные по прокладке» находятся параметры, заполнив которые, можно посчитать нормативные и расчетные тепловые потери по данному трубопроводу.

Рисунок 14

Норм. теплопотери, Мкал/ч		Расчетные теплопотери	
	* K =	кВт	Мкал/ч
Под.	20,71	16,5681	14,2460
Обр.	9,66	6,2930	5,4110
Сум.	30,37	22,8611	19,6570

Расчет потерь тепловой энергии в тепловых сетях при передаче через изоляцию и с утечкой теплоносителя выполнен в соответствии с Приказом министерства энергетики РФ № 325 «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности в ГИРК «Теплоэксперт» проходит в модуле «Расчет надежности сетей теплоснабжения».

При этом в случае присутствия в рассчитываемой схеме кольцевых участков для расчетов показателей остаточного теплоснабжения потребителей, система будет выполнять многократные гидравлические расчеты, количество которых будет зависеть от топологии схемы и количества элементов, участвующих в кольцевых структурах.

Для просмотра результатов расчетов необходимо через пункт «Надежность» главного меню «ТеплоЭксперт», выбрать пункт «Строения» или «Трубопроводы». При этом на экран будет выведена соответствующая сводная таблица результатов.

Таблица с результатами расчета по строениям содержит следующую информацию:

- Наименование (адрес) строения;
- Расчетная тепловая нагрузка;
- Коэффициент тепловой аккумуляции;
- Минимальная допустимая температура (внутри помещения);

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

- Вероятность безотказного теплоснабжения;
- Коэффициент готовности;
- Недоотпуск (теплоты), Гкал.

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч	Кэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, ГКал
ИТП 03-08-640	1,6877	50	12	0,89452	0,99886	6,2156
ИТП 03-08-653	1,5625	50	12	0,94331	0,99933	4,1958
ИТП 03-08-657	1,3586	50	12	0,81432	0,99456	27,4817
ИТП 03-08-659	0,0148	50	12	0,94863	0,97535	0,0895
ИТП 03-08-667	1,4207	50	12	0,90445	0,99890	5,4061
ИТП 03-08-896	1,8521	50	12	0,90605	0,99907	7,8889
ЦТП 03-08-001	3,2413	50	12	0,94760	0,97535	19,3208
ЦТП 03-08-012	2,5897	50	12	0,62994	0,96613	213,5288
ЦТП 03-08-072	2,0058	50	12	0,93976	0,97523	14,1274
ЦТП 03-08-073	2,053	50	12	0,93005	0,97514	15,5841
ЦТП 03-08-075	3,6058	50	12	0,94292	0,97531	20,6878
ЦТП 03-08-076	5,4031	50	12	0,94756	0,99944	17,83

Источники: Активный, Питаемые, Выделенные

Пороговые значения: К = 0.97, Р = 0.9

Для удобства анализа результатов расчета надежности присутствует возможность ввода пороговых значений для параметров К и Р. Строки таблицы, значения данных параметров в которых ниже введенных пороговых величин, будут выделены красным цветом.

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Таблица результатов расчета по трубопроводам содержит следующую информацию:

- Наименование начального узла участка трубопровода;
- Наименование конечного узла участка трубопровода
- Тип трубопровода (подающий / обратный);
- Диаметр;
- Длина;
- Срок эксплуатации;
- Интенсивность отказов;
- Поток отказов;
- Время восстановления;
- Интенсивность восстановления элементов;
- Вероятность состояния тепловой ТС с отказом элемента.

Начальный узел	Конечный узел	Тип трубопровода	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
к.15	к.15/1	подающий	207,00	34,00	44	0,001037544...	3,5276512E-5	12,00	0,08	0,000401461
к.12а	КП 33	подающий	698,00	179,70	33	3,8663995E-5	6,94792E-6	41,79	0,02	0,000275359
к.12а	КП 33	обратный	698,00	179,70	33	3,8663995E-5	6,94792E-6	41,79	0,02	0,000275359
к.127/4	ЦТП 03-08-613	подающий	207,00	17,00	44	0,001037544...	1,7638256E-5	11,61	0,09	0,000194238
к.127/4	ЦТП 03-08-613	обратный	207,00	17,00	44	0,001037544...	1,7638256E-5	11,61	0,09	0,000194238
к.122	ЦТП 03-08-078	подающий	207,00	120,00	36	7,6258694E-5	9,151043E-6	12,00	0,08	0,000104171
к.122	ЦТП 03-08-078	обратный	207,00	120,00	36	7,6258694E-5	9,151043E-6	12,00	0,08	0,000104171
К 1176	ИТП 03-08-667	подающий	82,00	117,81	38	0,000130099...	1,5327078E-5	5,91	0,17	0,000085842
К 1176	ИТП 03-08-667	обратный	82,00	117,81	38	0,000130099...	1,5327078E-5	5,91	0,17	0,000085842
к.11а	к.11	подающий	704,00	213,63	23	9,233156E-6	1,972479E-6	41,18	0,02	0,000077038
к.11а	к.11	обратный	704,00	213,63	23	9,233156E-6	1,972479E-6	41,18	0,02	0,000077038
точка пр...	УТ-	подающий	207,00	312,35	30	2,2279639E-5	6,959045E-6	11,67	0,09	0,000076999
точка пр...	УТ-	обратный	207,00	312,35	30	2,2279639E-5	6,959045E-6	11,67	0,09	0,000076999
к.124/2	ЦТП 03-08-087	подающий	257,00	94,00	35	5,987624E-5	5,628367E-6	14,23	0,07	0,000075956
к.124/2	ЦТП 03-08-087	обратный	257,00	94,00	35	5,987624E-5	5,628367E-6	14,23	0,07	0,000075956
к.119	ИТП 03-08-640	подающий	82,00	93,05	38	0,000130099...	1,2105803E-5	5,91	0,17	0,000067878

Результаты из таблицы могут быть экспортированы в файл формата MS Excel.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

ГИРК «Теплоэксперт» предоставляет возможность вносить групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем теплоснабжения.

Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

С помощью пьезометрического графика специалисты имеют возможность графически оценить степень падения давления в подающем и обратном трубопроводах между двух точек гидравлической сети.

Пьезометрический график формируется на основании результатов последнего расчета/наладки.

На сложных закольцованных схемах пьезометр строится по наиболее короткому маршруту до выделенного элемента. Для вышеописанного случая пьезометр "по умолчанию" начальной точкой для построения будет брать Источник/ЦТП.

Если необходимо построить пьезометр по строго определенному маршруту, то для этого необходимо последовательно отметить сначала элемент источника/ЦТП и дополнительно точку(и) (ТК, Узел), через которую должен пройти маршрут при построении пьезометра. При этом элементы необходимо отмечать последовательно по ходу построения пьезометра.


Для построения пьезометра от тепловой камеры до потребителя или до другой тепловой камеры необходимо отметить начальный элемент схемы и конечный.

Пункт "В память для сравнения"

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Данный пункт позволяет сохранить (заморозить) изображение линий пьезометра последнего расчета. В результате внесения изменений в схему и последующего гидравлического расчета пользователь может графически оценить изменение гидравлического режима в виде двух пьезометрических графиков, отображающихся одновременно. График пьезометра с результатами последнего гидравлического режима отображается яркими цветами.

Рисунок 17



Электронная модель существующей системы теплоснабжения

В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы теплоснабжения» использованы требования к процедурам разработки автоматизированной информационно-аналитической системы

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения города (населенного пункта) в слоях ЭМ представлены графическим представлением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове города и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения.

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного периода разработки схемы теплоснабжения.

Результаты калибровки электронной модели системы теплоснабжения

Таблица 72

№	Источник	Параметры гидравлических режимов работы				Погрешность м/д расходом, полученным в эл. модели, и фактическим расходом теплоносителя в трубопроводе (%)
		По данным фактического режима работы в отопительный период 2022 г.		По результатам выполненной калибровки электронной модели системы теплоснабжения		
		Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м ³ /ч / м ³ /ч)	Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м ³ /ч / м ³ /ч)	
1	Котельная № 5	45/25	252,2/252,2	45/30	252,2/252,0	0,0

*информация не предоставлена

В данные системах теплоснабжения имеется гидравлическая разбалансировка, в рамках корректировки электронной модели выполнен наладочный режим всех систем теплоснабжения с результатами расчета дроссельных сужающих устройств у абонентов. Данные расчеты приведены в разделах ниже.

Таблица 73


№	Источник	Параметры гидравлических режимов работы в результате наладки	
		Давление в подающем/обратном трубопроводе, (м вод. ст. / м вод. ст.)	Расход теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе, (м ³ /ч / м ³ /ч)
1	Котельная № 5	50/25	180,8/180,5

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Пьезометрические графики существующего гидравлического режима системы теплоснабжения


Котельная - 25 Октября,71

Рисунок 18



Котельная - 50 лет СССР,8

Рисунок 19



Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения Котельная № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Гкал/ч

Таблица 74

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Располагаемая тепловая мощность	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113
Затраты тепла на собственные нужды	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Потери в тепловых сетях	0,47	0,47	0,47	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
отопление и вентиляция	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164
горячее водоснабжение	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,294	1,294	1,294	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608	3,608
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22


Баланс тепловой мощности в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Гкал/ч

Таблица 75

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Установленная тепловая мощность, в том числе	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Располагаемая тепловая мощность	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113
Затраты тепла на собственные нужды	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Потери в тепловых сетях	0,47	0,47	0,47	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
отопление и вентиляция	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164
горячее водоснабжение	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,294	1,294	1,294	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих потребителей, присоединенных к тепловой сети от котельной приведен ниже. Расчет выполнен на условиях наладки теплогидравлического режима (установки дроссельных сужающих устройств). Котельная № 5 имеет три вывода. Гидравлический расчет передачи теплоносителя до наиболее удаленных потребителей приведен в части 6 Главы 1.



По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии видно, что котельная имеет резерв тепловой мощности 21,2 %. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих потребителей в полном объеме.

По результатам гидравлического расчета видно, что тепловая сеть не налаживается по средствам установки дроссельных сужающих устройств. Потребитель с адресной привязкой ул. 1 Мая, д. 28 недополучает тепловую энергию в полном объеме. Так же выявлены участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями.


Для обеспечения потребителей надежным и качественным теплоснабжением необходимо поднять напор на выходе с источника до 50 мм.вод.ст.

Сравнительный пьезометрический график и результаты гидравлического расчета с дроссельными сужающими устройствами приведены ниже.

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Котельная № 5 - 25 Октября,71

Рисунок 21



Котельная № 5 - 50 лет СССР,8

Рисунок 22



По результатам гидравлических расчетов видно, что все потребители получают нормативное количество тепловой энергии, тепловая сеть отрегулирована.

В результате наладки определены участки тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями, которые рекомендуется переложить на больший диаметр.

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ТК-25	ТК-26	39,85	89	89	46,3	28,7	0,03	0,03	0,8	0,8	17,63	3,07	3,06	93,19	71,91	0,17	0,17	0,21	0,21
ТК-23	ТК-25	20,15	89	89	46,3	28,6	0,04	0,04	2	2	17,7	4,72	4,71	93,73	71,46	0,25	0,25	0,11	0,11
ТК-13	ТК-14	4,7	108	108	49,4	25,6	0,05	0,05	9,9	9,9	23,85	18,06	18,04	94,96	70,14	0,66	0,65	0,04	0,04
ТК-13	ТК-18	216,5	159	159	48,1	26,9	1,36	1,35	6,3	6,3	21,24	42,23	42,19	94,71	70,36	0,68	0,68	3,83	3,83
ТК-16	ТК-17	11	76	76	48,7	26,3	0,17	0,17	15,2	15,2	22,43	8,28	8,27	94,73	70,38	0,63	0,63	0,04	0,04
ТК-14	ТК-15	19,8	108	108	49,3	25,7	0,13	0,13	6,6	6,6	23,59	14,72	14,71	94,9	70,19	0,53	0,53	0,16	0,16
ТК-15	ТК-16	35,1	89	89	48,9	26,1	0,41	0,41	11,8	11,7	22,77	11,56	11,55	94,78	70,31	0,62	0,62	0,19	0,19
ТК-5	ТК-7	71,3	219	219	48,7	26,3	0,28	0,28	3,9	3,9	22,42	76,53	76,41	94,84	70,19	0,66	0,66	2,35	2,35
ТК-5	ТК-6	43,5	89	89	48,7	26,3	0,3	0,3	7	7	22,37	8,9	8,9	94,69	70,39	0,48	0,48	0,23	0,23
котельная № 5 п. Каменка	ТК-13	41,3	159	159	49,5	25,5	0,53	0,53	12,8	12,7	23,95	60,29	60,23	94,98	70,14	0,97	0,97	0,73	0,73
ТК-6	50 лет СССР,1	17,6	76	76	48,6	26,4	0,07	0,07	3,8	3,8	22,24	4,15	4,15	94,53	70,45	0,32	0,32	0,07	0,07
ТК-6	Кооперативная,2а,Пож.часть	107,3	57	57	47,2	27,8	1,49	1,49	13,9	13,9	19,39	3,33	3,33	93,6	71,39	0,48	0,48	0,21	0,21
ТК-17	Полевая 1-я,35	91,3	76	76	48,2	26,8	0,48	0,48	5,3	5,2	21,48	4,87	4,86	94,01	70,98	0,37	0,37	0,34	0,34
ТК-15	Полевая 1-я,30	19,2	76	76	49,3	25,7	0,04	0,04	2,2	2,2	23,51	3,16	3,16	94,67	70,32	0,24	0,24	0,07	0,07
ТК-27	25 Октября,45	74,4	57	57	46,3	28,7	0,01	0,01	0,2	0,2	17,58	0,36	0,36	85,82	77,55	0,05	0,05	0,15	0,15
ТК-20	1 Мая,28	57,6	25	25	38,2	36,8	9,04	9,03	157	156,8	1,43	1,07	1,07	90,73	63,3	0,88	0,88	0,02	0,02
ТК-25	25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	27,9	57	57	46,2	28,7	0,1	0,1	3,4	3,4	17,5	1,65	1,65	93,07	71,92	0,24	0,24	0,05	0,05
ТК-26	25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	11	57	57	46,2	28,7	0,06	0,06	5,7	5,7	17,5	2,13	2,13	93,07	71,92	0,31	0,31	0,02	0,02
ТК-14	Полевая 1-я,32	55,7	76	76	49,3	25,7	0,14	0,14	2,5	2,5	23,58	3,34	3,34	94,33	70,66	0,25	0,25	0,21	0,21
котельная № 5 п. Каменка	Николаева,1а	35,1	57	57	49,9	25,1	0,14	0,14	3,9	3,9	24,72	1,78	1,77	94,33	70,66	0,26	0,26	0,07	0,07
ТК-22	Кооперативная,6	40,5	57	57	46,2	28,8	0,35	0,35	8,7	8,7	17,43	2,64	2,64	93,47	71,52	0,38	0,38	0,08	0,08
ТК-17	Полевая 1-я,34	46,2	76	76	48,6	26,4	0,12	0,12	2,6	2,6	22,19	3,42	3,41	94,21	70,78	0,26	0,26	0,17	0,17
ТК-16	Полевая 1-я,33	19,2	76	76	48,8	26,2	0,05	0,05	2,4	2,4	22,68	3,28	3,27	94,55	70,43	0,25	0,25	0,07	0,07
ТК-27	25 Октября,41	71,2	32	32	45,3	29,7	1,02	1,01	14,3	14,2	15,58	0,58	0,58	89,46	75,56	0,31	0,31	0,04	0,04
ТК-21	Кооперативная,11, Школа искусств	8,7	89	89	47,2	27,8	0,01	0,01	1,2	1,2	19,49	3,67	3,67	94,21	70,78	0,2	0,2	0,05	0,05
у-01	у-02	73,1	108	108	47,3	27,7	0,26	0,26	3,5	3,5	19,5	10,71	10,71	93,85	70,14	0,39	0,39	0,57	0,57
ТК-21	у-09	104,3 1	89	89	45,9	29	1,31	1,31	12,6	12,5	16,89	11,96	11,94	93,94	71,49	0,65	0,64	0,55	0,55

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Узел Начальный	Узел Конечный	Длина, м	Диам, мм, Под.	Диам, мм, Обр.	Напор в конечном узле (абс.), м Под.	Напор в конечном узле (абс.), м Обр.	Потери напора, м, Под.	Потери напора, м, Обр.	Удельные потери, мм/м Под.	Удельные потери, мм/м Обр.	Располаг. напор в конеч. узле, м	Фактический расход, т/ч Под.	Фактический расход, т/ч Обр.	Температура в конечном узле, °С Под.	Температура в конечном узле, °С Обр.	Скорость, м/с Под.	Скорость, м/с Обр.	Объем, м3 Под.	Объем, м3 Обр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ТК-28	у-03	40,4	89	89	45,5	29,5	0,3	0,3	7,5	7,5	16,01	9,23	9,22	93,72	71,66	0,5	0,5	0,21	0,21
ТК-30	у-04	192,7	57	57	43,4	31,6	0,94	0,94	4,9	4,9	11,79	1,98	1,97	89,69	75,48	0,29	0,29	0,38	0,38
ТК-29	ТК-30	64,4	76	76	44,3	30,7	0,82	0,82	12,7	12,7	13,67	7,56	7,56	93,01	72,29	0,58	0,58	0,24	0,24
ТК-23	ТК-24	17,21	76	76	46,4	28,6	0,01	0,01	0,9	0,9	17,74	1,96	1,96	93,57	71,59	0,15	0,15	0,06	0,06
у-03	ТК-29	70,3	89	89	45,1	29,8	0,35	0,35	5	5	15,3	7,56	7,56	93,34	72,02	0,41	0,41	0,37	0,37
у-05	ТК-23	8	89	89	46,4	28,6	0,03	0,03	3,9	3,9	17,77	6,68	6,67	93,91	71,32	0,36	0,36	0,04	0,04
у-09	ТК-28	11,58	89	89	45,8	29,2	0,14	0,14	12,1	12,1	16,61	11,75	11,72	93,9	71,54	0,63	0,63	0,06	0,06
у-02	1 Мая,11,МУК "Сервис"	10,05	108	108	47,2	27,8	0,03	0,03	2,8	2,8	19,45	9,64	9,64	93,8	71,19	0,35	0,35	0,08	0,08
ТК-28	25 Октября,51	10,3	25	25	45,6	29,4	0,25	0,25	24	24	16,12	0,42	0,42	93,26	71,73	0,34	0,34	0	0
у-05	Кооперативная,4, Поликлиника	150	108	108	46,3	28,7	0,14	0,14	0,9	0,9	17,56	5,47	5,47	92,73	72,26	0,2	0,2	1,18	1,18
ТК-24	Кооперативная,8/49	25,78	76	76	46,4	28,6	0,02	0,02	0,6	0,6	17,71	1,63	1,62	92,96	72,03	0,12	0,12	0,1	0,1
ТК-28	25 Октября,80а,Общежитие	178	76	76	45,6	29,4	0,17	0,17	1	1	16,27	2,09	2,08	90,64	74,35	0,16	0,16	0,67	0,67
у-09	25 Октября,51А,магазин	2	25	25	45,9	29,1	0,01	0,01	3,6	3,6	16,88	0,22	0,22	93,94	71,04	0,2	0,2	0	0
у-04	25 Октября,71	47,07	57	57	43,3	31,7	0,07	0,07	1,6	1,6	11,64	1,13	1,13	88,27	76,74	0,16	0,16	0,09	0,09
ТК-24	25 Октября,47	21,1	57	57	46,4	28,6	0	0	0,1	0,1	17,74	0,34	0,34	91,43	73,56	0,05	0,05	0,04	0,04
ТК-6	50 лет СССР,1а, ООО "Агроторг"	10	32	32	47,8	27,2	0,86	0,86	86,1	86,1	20,65	1,42	1,42	94,5	70,48	0,76	0,76	0,01	0,01
ТК-18	Парковая,7а	6,3	32	32	47,8	27,1	0,27	0,27	42,7	42,7	20,7	1	1	94,54	70,45	0,53	0,53	0	0
у-04	25 Октября,69	2,7	57	57	43,4	31,6	0	0	0,9	0,9	11,78	0,85	0,85	89,58	75,41	0,12	0,12	0,01	0,01
ТК-30	25 Октября,85а, Дет.сад Колокольчик	97,5	76	76	43,7	31,3	0,68	0,67	6,9	6,9	12,32	5,59	5,58	92,34	72,65	0,43	0,43	0,36	0,36
у-01	Парковая,17а,ИП Девочкин	4,2	32	32	47,5	27,5	0	0	0,4	0,4	20,01	0,1	0,1	92,95	72,04	0,05	0,05	0	0
у-03	Кооперативная,55а,Почта	51,1	57	57	45,3	29,7	0,18	0,18	3,5	3,5	15,65	1,67	1,67	92,68	72,31	0,24	0,24	0,1	0,1

Результаты расчета дроссельных устройств для наладки теплогидравлического режима

Таблица 77

Наименование	Напор на вводе системы, м	Количество шайб	Диам. шайбы, мм	Дрос. напор шайбой, м	Напор в системе, м
1	2	3	4	5	6
Каменка					
1 Мая,11,МУК "Сервис"	19,44	1	15,2	17,61	1,83
1 Мая,28	1,11				1,11
25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	17,47	1	9,8	15,38	2,09
25 Октября,41	15,55	1	4,2	10,7	4,85
25 Октября,45	17,58	1	4,2	4,1	13,48
25 Октября,47	17,74	2	3,5	14,8	2,94
25 Октября,51	16,07	1	3,3	14,05	2,02
25 Октября,51А,магазин	16,86	2*	3,1	15,08	1,79
25 Октября,69	11,78	1	5,6	7,11	4,67
25 Октября,71	11,64	1	7,3	4,58	7,05
25 Октября,80а,Общежитие	16,27	1	7,6	12,73	3,53
25 Октября,85а,Дет.сад Колокольчик	12,31	1	13,3	9,89	2,42
50 лет СССР,1а,ООО "Агроторг"	20,63	1	5,7	19,01	1,62
50 лет СССР,3,магнит	22,29	1	7	20,71	1,58
50 лет СССР,1	22,23	1	9,6	20,61	1,62
50 лет СССР,4	20,34	1	15,5	18,76	1,58
50 лет СССР,5	21,74	1	16,2	20,18	1,56
50 лет СССР,6	19,58	1	17,7	17,96	1,62
50 лет СССР,7	3,72	1	28,3	2,07	1,65
50 лет СССР,8	1,76				1,76
50 лет СССР,9	7,36	1	19,8	5,66	1,7
Кооперативная,11,Школа искусств	19,49	1	9,3	17,78	1,71
Кооперативная,2а,Пож.часть	19,37	1	8,9	17,47	1,9
Кооперативная,4,Поликлиника	17,56	1	11,8	15,33	2,24
Кооперативная,55а,Почта	15,64	1	6,8	13,39	2,26
Кооперативная,6	17,41	1	8,2	15,47	1,94
Кооперативная,8/49	17,71	1	6,4	15,57	2,14
Николаева,4а,Школа	16,4	1	17,6	14,8	1,61
Николаева,1а	24,72	1	6,1	23,04	1,67
Николаева,3	19,54	1	10	17,92	1,62
Николаева,4	17,88	1	13,6	16,21	1,67
Николаева,5	17,78	1	15,5	16,02	1,76
Парковая,17а,ИП Девочкин	20,01	2*	3	17,87	2,14
Парковая,7а	20,61	1	4,8	19	1,62
Полевая 1-я,30	23,5	1	8,2	21,92	1,58
Полевая 1-я,32	23,57	1	8,4	21,9	1,67
Полевая 1-я,33	22,67	1	8,4	21,06	1,61
Полевая 1-я,34	22,19	1	8,7	20,48	1,71
Полевая 1-я,35	21,47	1	10,5	19,7	1,77

Замена сетей с повышенными гидравлическими потерями

Таблица 78

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Дата ввода	Удельные потери, мм/м	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Рекомендуемый
1	2	3	4	5	6	7	8
Тк-9	Тк-10	надземный	2004	42,2	131,3	108	133
ИТОГО:					80,45		

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Котельная №5

По результатам балансов тепловой мощности в зоне действия источника тепловой энергии, видно, что источник тепловой энергии имеет резерв тепловой мощности 21,1%. Данная котельная может обеспечить тепловой энергией существующих и перспективных потребителей в полном объеме. По результатам гидравлического расчета видно, что дефицит пропускной способности имеется в направлениях к потребителям ул. Мая, 28. Данный дефицит обусловлен отсутствием наладки теплогидравлического режима. По результатам гидравлического расчета видно, что после наладки (с учетом увеличения напора на выходе с источника) теплогидравлического режима, дефицит пропускной способности отсутствует. Так же имеются участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";
- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";
- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;
- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В Каменском городском поселении данные решения отсутствуют.

Основным вариантом развития систем теплоснабжения является сохранение существующих систем с обеспечением надежного и качественного теплоснабжения:

- повышение эффективности работы основного оборудования;
- установка автоматики регулирования отпуска тепловой энергии;
- строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности, устройство перемычек превращает тепловую сеть в радиально-кольцевую.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Нет необходимости.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки, объем тепловых сетей в перспективных районах застройки принят 65 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для закрытых систем теплоснабжения, 70 м куб. на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки – для открытых систем теплоснабжения, согласно требованиям СП 124.13330.2012;

Объем воды в системах теплоснабжения потребителей принят согласно требованиям «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и составляет: для систем отопления – 19,5 м³ на 1 Гкал/час; для систем вентиляции при температурном графике 150/70°С - 5,5 м³ на 1 Гкал/час, 130/70°С – 6,5 м³ на 1 Гкал/час, 115/70°С - 7,25 м³ на 1 Гкал/час, 95/70°С - 8,5 м³ на 1 Гкал/час; для открытых систем ГВС – 6,0 м³ на 1 Гкал/час.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» МДК 4-05.2004, раздел 7.

«Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с момента утверждения базовой схемы теплоснабжения, изменений в существующих и перспективных балансах производительности впу и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не произошло.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», м³

Таблица 79

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	15554,0	16200,0	16200,0	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55
нормативные утечки теплоносителя, в том числе:	15554,0	16200,0	16200,0	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55	16365,55
Котельная № 5	990,0	1200,0	1200,0	1365,55	1365,55	1365,55	1365,55	1365,55	1365,55	1365,55	1365,55
сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	14564,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения горячего водоснабжения отсутствуют.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В котельной установлен один бак-аккумулятор общим объемом 24 куб.м.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативные значения

Таблица 80

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Котельная № 5	1,8	1,8	1,8	1,8	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87

Фактические значения

Таблица 81

Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Котельная № 5	1,52	1,52	1,65	1,83	1,86	1,85	н/д

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 82

Параметр	Ед. измер.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
Производительность ВПУ	т/ч	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Срок службы	лет	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	26
Количество баков- Аккумуляторов теплоносителя	кд.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общая емкость баков- аккумуляторов	куб.м.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Всего подпитка тепловой сети, в том числе:	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
нормативные утечки теплоносителя	т/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Сверхнормативные утечки теплоносителя	т/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	1,66	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	т/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Доля резерва	%	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплоснабжающих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов...» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четыре этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт·ч/м²год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 64 Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения...», а именно:

В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, а также на иных видах топлива, не отвечающие следующим требованиям:

- а) наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;
- б) наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, погасании пламени горелки, падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;
- в) температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
- г) давление теплоносителя - до 1 МПа;
- д) если с использованием таких источников осуществляется отопление менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

– обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

– обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

– не предусматривать обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных и существующих потребителей жилого фонда, на основании предоставленной информации на 2024 год.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующий объект может быть отнесен к поставляющим мощность в вынужденном режиме по причине их участия в теплоснабжении (далее – вынужденные по теплу) при условии получения следующих документов:

- заявления участников оптового рынка электрической энергии и мощности о намерении поставлять мощность в вынужденном режиме;

- решения органов местного самоуправления поселений или городских округов о приостановлении вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, принятых в порядке, установленном законодательством о теплоснабжении, утвержденных в установленном порядке схем теплоснабжения;

- заключения о невозможности вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, выданные высшими должностными лицами субъекта Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), на территории которых функционируют такие генерирующие объекты.

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты отсутствуют.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки, не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Действующие источники тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя, высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения котельная № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Гкал/ч

Таблица 83

Наименование показателя	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установленная тепловая мощность, в том числе	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Располагаемая тепловая мощность	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113	6,113
Затраты тепла на собственные нужды	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Потери в тепловых сетях	0,47	0,47	0,47	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
отопление и вентиляция	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164	4,164
горячее водоснабжение	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,294	1,294	1,294	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643	3,643
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;
- б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

$$T_i^{omэ} = \frac{HBB_i^{omэ}}{Q_i}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

$HBB_i^{omэ}$ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q_i - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{nep} = \frac{HBB_i^{nep}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал,}$$

где:

HBB_i^{nep} - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q_i^c - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{kn} = T_i^{omэ} + T_i^{nep} = \frac{HBB_i^{omэ}}{Q_i} + \frac{HBB_i^{nep}}{Q_i^c}, \text{руб./Гкал;}$$

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

$$T_i^{kn,nn} = \frac{HBB_i^{omэ} + \Delta HBB_i^{omэ}}{Q_i + \Delta Q_i^{nn}} + \frac{HBB_i^{nep} + \Delta HBB_i^{nep}}{Q_i^c + \Delta Q_i^{chn}}, \text{руб./Гкал;}$$

$\Delta HBB_i^{omэ}$ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

ΔQ_i^{np} - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

ΔHVB_i^{nep} - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

ΔQ_i^{cnp} - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{kn,nn}$, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^{kn} , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{kn,nn}$ меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T_i^{kn} , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно. Значение радиуса эффективного теплоснабжения

Таблица 84

Источник	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Подключенная нагрузка к тепловым сетям, Гкал/ч	НВВ передачи тепловой энергии, тыс.руб.	Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, руб./Гкал	Радиус, км
1	2	3	4	5	6
Котельная № 5	11229,285	4,314	н/д	н/д	1,031

*средний за год установленный тариф 2564,14 руб./Гкал

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В результате гидравлического расчета выявлены участки тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями, данные участки рекомендованы к перекладке на больший диаметр

Таблица 85

Начальный узел	Конечный узел	Способ прокладки	Длина, м	Текущий диаметр, мм	Рекомендуемый диаметр, мм
1	2	3	4	5	6
тк-9	тк-10	воздушная	131,3	108	133

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения участки тепловой сети, выработавшие эксплуатационный ресурс (работающие 25 лет и более), должны выделяться в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния должны выбираться участки тепловых сетей к замене.

Для обеспечения нормативной надежности рекомендованы участки тепловой сети к перекладке сроком службы более 25 лет.

Таблица 86

Источник	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м	
	Тепловые сети отопления	Тепловые сети горячего водоснабжения
1	2	3
Котельная № 5	-	-
Итого	-	-

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не требуется.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Не требуется.

Предложения по источникам инвестиций

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», Гкал

Таблица 87

№	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 5	Природный газ	11802,08	11496,37	11411,14	11161,08	11288,26	11288,26	11288,26	11288,26	11288,26	11288,26	11288,26	11288,26

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», кг.у.т./Гкал

Таблица 88

№	Наименование котельной	Вид топлива	Удельный расход условного топлива											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 5	Природный газ	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89	160,89

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», т.у.т.

Таблица 89

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 5	Природный газ	2013,05	1831,41	1753,72	1795,71	1816,17	1816,17	1816,17	1816,17	1816,17	1816,17	1816,17	1816,17

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», тыс.куб.м. (т.)

Таблица 90

№	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального топлива											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 5	Природный газ	1725,27	1563,44	1501,99	1532,92	1550,39	1550,39	1550,39	1550,39	1550,39	1550,39	1550,39	1550,39

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы», тыс.куб.м. (т.)/Гкал

Таблица 91

№	Наименование котельной	Вид топлива	Максимальный часовой расход натурального топлива											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Котельная № 5	Природный газ	0,659	0,659	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запасы топлива на источнике отсутствуют.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Котельная №5 - основным видом топлива является природный газ.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 92

№	Наименование котельной	Вид поставляемого топлива	Место поставки	Характеристика топлива			Объем потребляемого топлива, тыс.куб.м. (тн.)	Доля от общего топлива
				Низшая теплотворная способность ккал/куб.м. (Ккал/кг)	Вязкость и температура вспышки	Содержание примесей мах, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Котельная № 5	Природный газ	н/д	8173	-	-	1501,99	100

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

Таблица 93

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.)
1	2	3	4
	Каменское городское поселение, в т.ч.	Природный газ	1501,99
1.1	Котельная № 5	Природный газ	1501,99

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии отключений/подключений потребителей к/от централизованной системе теплоснабжения, переключений потребителей между источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Таблица 94

№	Наименование	Вид поставляемого топлива	Перспективный годовой расход натурального топлива, куб.м. (т.)
1	2	3	4
	Каменское городское поселение, в т.ч.	Природный газ	1550,39
1.1	Котельная №5	Природный газ	1550,39

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения, относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей.
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты $P = 0,97$;
- тепловых сетей $P = 0,9$;
- потребителя теплоты $P = 0,99$;
- СЦТ в целом $P = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ_0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке $\lambda_c = L_1\lambda_1 + L_2\lambda_2 + \dots + L_m\lambda_m$, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0(0,1\tau)^\alpha - 1$$

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при $\alpha < 1$, она монотонно убывает, при $\alpha > 1$ - возрастает; при $\alpha = 1$ функция принимает вид $A\lambda_0$ - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

$$0,8 \text{ при } 0 < \tau \leq 3$$


$$\alpha = \text{при } 3 < \tau \leq 17$$

$$0,5 \text{ ет}/20 \text{ при } \tau > 17$$

Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.



Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплоснабжения (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

$$t_{\text{в}} = t_{\text{н}} + \frac{Q_0}{q_0 V} + \frac{t'_{\text{в}} - t_{\text{н}} - \frac{Q_0}{q_0 V}}{\exp\left(\frac{z}{\beta}\right)}$$

где $t_{в}$ - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

$t'_{в}$ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

$t_{н}$ - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени, °С;

Q_0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

$q_0 V$ - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

$$z_{в} = \alpha(1 + (b + cl_{c,з}D^{1,2}))$$

где:

a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

$l_{c,з}$ - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле: $p_i = \exp(1 - \bar{\omega}i)$,

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Оценка вероятности отказа работы систем теплоснабжения приведена ниже.

Интенсивность отказов от продолжительности работы участков тепловой сети

Таблица 95

Наименование показателя	Продолжительность работы участка теплосети, лет									
	1	3	4	5	10	15	20	25	30	35
Значение коэффициента α , ед	0,8	0,8	1	1	1	1	1,36	1,75	2,24	2,88
Интенсивность отказов $\lambda(t)$, 1/(год·км)	0,079	0,0636	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0641	0,099	0,1954	0,525

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети.

Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

$$\mu = 1/zp;$$

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$P_0 = \left(1 + \sum_{i=1}^N \frac{\lambda_i}{\mu_i} \right)^{-1}$$

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i -го элемента:

$$P_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} \cdot P_0$$

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

$$K = p_0 + \sum p_i \left(\frac{\tau_{от} - \tau_{ni}}{\tau_{oi}} \right)$$

где $\tau_{от}$ - продолжительность отопительного периода, ч; τ_{ni} - продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления, отказавшего i -го элемента, становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i -го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Оценка коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных приведена ниже.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

$$\Delta Q_{пр} = Q_{пр} \cdot T_{он} \cdot q_{тп}$$

где $Q_{пр}$, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплоснабжающих установок потребителя в отопительный период;

$T_{оп}$, ч - продолжительность отопительного периода;

$q_{тп}$ – вероятность отказа теплопровода.

Оценка недоотпуска тепловой энергии от котельных приведена ниже.

применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

установка резервного оборудования

Для обеспечения надёжности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива).

организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

установка баков-аккумуляторов.

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки и оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии приведены ниже.

Показатели частоты повреждаемости и восстановления системы теплоснабжения Котельной № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 96

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
котельная № 5 п. Каменка	тк-1	205	11,5	19	6,88E-06	7,91E-08	11,18	0,09	8,84E-07
тк-1	тк-2	100	186,5	2	7,86E-06	1,47E-06	6,41	0,16	9,39E-06
тк-3	Николаева,5	100	83,7	2	7,86E-06	6,58E-07	6,41	0,16	4,22E-06
тк-2	тк-3	100	76,5	2	7,86E-06	6,02E-07	6,41	0,16	3,85E-06
тк-1	тк-4	205	123,1	2	7,86E-06	9,68E-07	11,18	0,09	1,08E-05
тк-8	тк-9	100	24,45	19	6,88E-06	1,68E-07	6,41	0,16	1,08E-06
тк-12	50 лет СССР,8	82	43,4	19	6,88E-06	2,99E-07	5,67	0,18	1,69E-06
тк-10	50 лет СССР,9	82	72,8	19	6,88E-06	5,01E-07	5,67	0,18	2,84E-06
тк-10	у-07	100	88,4	19	6,88E-06	6,08E-07	6,41	0,16	3,89E-06
у-08	тк-12	100	53,75	19	6,88E-06	3,7E-07	6,41	0,16	2,37E-06
у-07	у-08	100	96,6	19	6,88E-06	6,64E-07	6,41	0,16	4,26E-06
у-07	50 лет СССР,7	82	2,5	19	6,88E-06	1,72E-08	5,67	0,18	9,7E-08
у-08	50 лет СССР,8	82	2,5	19	6,88E-06	1,72E-08	5,67	0,18	9,7E-08
тк-9	тк-10	100	131,3	19	6,88E-06	9,03E-07	6,41	0,16	5,78E-06
тк-9	50 лет СССР,4	82	9,1	19	6,88E-06	6,26E-08	5,67	0,18	3,55E-07
тк-8	50 лет СССР,6	82	65,5	19	6,88E-06	4,51E-07	5,67	0,18	2,55E-06
у-06	тк-8	205	40,55	2	7,86E-06	3,19E-07	11,18	0,09	3,56E-06
у-06	50 лет СССР,5	82	3,4	19	6,88E-06	2,34E-08	5,67	0,18	1,32E-07
тк-7	у-06	205	78,35	19	6,88E-06	5,39E-07	11,18	0,09	6,02E-06
тк-19	у-01	100	126,9	2	7,86E-06	9,98E-07	6,41	0,16	6,39E-06
тк-20	у-02	100	40,24	19	6,88E-06	2,77E-07	6,41	0,16	1,77E-06
тк-22	у-05	82	11,5	19	6,88E-06	7,91E-08	5,67	0,18	4,48E-07
тк-26	тк-27	50	9,7	19	6,88E-06	6,67E-08	4,43	0,23	2,96E-07
тк-25	тк-26	82	39,85	19	6,88E-06	2,74E-07	5,67	0,18	1,55E-06
тк-23	тк-25	82	20,15	19	6,88E-06	1,39E-07	5,67	0,18	7,85E-07

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тк-23	тк-24	69	17,21	19	6,88E-06	1,18E-07	5,15	0,19	6,09E-07
тк-13	тк-14	100	4,7	19	6,88E-06	3,23E-08	6,41	0,16	2,07E-07
тк-13	тк-18	150	216,5	2	7,86E-06	1,7E-06	8,59	0,12	1,46E-05
тк-18	тк-19	150	26,7	2	7,86E-06	2,1E-07	8,59	0,12	1,8E-06
тк-19	тк-21	150	215,8	19	6,88E-06	1,48E-06	8,59	0,12	1,28E-05
тк-21	тк-22	100	103,6	19	6,88E-06	7,13E-07	6,41	0,16	4,56E-06
котельная №5 п. Каменка	тк-13	150	41,3	19	6,88E-06	2,84E-07	8,59	0,12	2,44E-06
тк-15	тк-16	82	35,1	19	6,88E-06	2,41E-07	5,67	0,18	1,37E-06
тк-4	тк-5	205	25,05	2	7,86E-06	1,97E-07	11,18	0,09	2,2E-06
тк-5	тк-7	205	71,3	19	6,88E-06	4,9E-07	11,18	0,09	5,48E-06
тк-5	тк-6	82	43,5	2	7,86E-06	3,42E-07	5,67	0,18	1,94E-06
тк-16	тк-17	69	11	19	6,88E-06	7,57E-08	5,15	0,19	3,9E-07
тк-14	тк-15	100	19,8	19	6,88E-06	1,36E-07	6,41	0,16	8,72E-07
тк-2	Николаева,3	69	9,8	19	6,88E-06	6,74E-08	5,15	0,19	3,47E-07
тк-6	50 лет СССР,1	69	17,6	19	6,88E-06	1,21E-07	5,15	0,19	6,23E-07
тк-6	Кооперативная,2а, Пож.часть	50	107,3	19	6,88E-06	7,38E-07	4,43	0,23	3,27E-06
тк-17	Полевая 1-я,35	69	91,3	19	6,88E-06	6,28E-07	5,15	0,19	3,23E-06
тк-15	Полевая 1-я,30	69	19,2	19	6,88E-06	1,32E-07	5,15	0,19	6,8E-07
тк-27	25 Октября,45	50	74,4	19	6,88E-06	5,12E-07	4,43	0,23	2,27E-06
тк-20	1 Мая,28	21	57,6	19	6,88E-06	3,96E-07	3,45	0,29	1,37E-06
тк-25	25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	50	27,9	19	6,88E-06	1,92E-07	4,43	0,23	8,5E-07
тк-26	25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	50	11	19	6,88E-06	7,57E-08	4,43	0,23	3,35E-07
тк-14	Полевая 1-я,32	69	55,7	19	6,88E-06	3,83E-07	5,15	0,19	1,97E-06
котельная №5 п. Каменка	Николаева,1а	50	35,1	19	6,88E-06	2,41E-07	4,43	0,23	1,07E-06
тк-4	Николаева,4а,Школа	69	106,5	19	6,88E-06	7,33E-07	5,15	0,19	3,77E-06
тк-22	Кооперативная,6	50	40,5	19	6,88E-06	2,79E-07	4,43	0,23	1,24E-06
тк-17	Полевая 1-я,34	69	46,2	19	6,88E-06	3,18E-07	5,15	0,19	1,64E-06
тк-3	Николаева,4	69	14,4	19	6,88E-06	9,91E-08	5,15	0,19	5,1E-07
тк-16	Полевая 1-я,33	69	19,2	19	6,88E-06	1,32E-07	5,15	0,19	6,8E-07
тк-27	25 Октября,41	26	71,2	19	6,88E-06	4,9E-07	3,61	0,28	1,77E-06

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Начальный узел	Конечный узел	Диаметр, мм	Длина, м	Срок эксплуатации, лет	Интенсивность отказов, 1/(км*ч)	Поток отказов, 1/ч	Время восстановления, час	Интенсивность восстановления элементов, 1/ч	Вероятность состояния ТС с отказом элемента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тк-7	50 лет СССР,3,магнит	50	10	19	6,88E-06	6,88E-08	4,43	0,23	3,05E-07
тк-21	Кооперативная,11, Школа искусств	82	8,7	19	6,88E-06	5,98E-08	5,67	0,18	3,39E-07
у-01	у-02	100	73,1	2	7,86E-06	5,75E-07	6,41	0,16	3,68E-06
тк-21	у-09	82	104,31	19	6,88E-06	7,18E-07	5,67	0,18	4,06E-06
тк-28	у-03	82	40,4	19	6,88E-06	2,78E-07	5,67	0,18	1,57E-06
тк-30	у-04	50	192,7	19	6,88E-06	1,33E-06	4,43	0,23	5,87E-06
тк-29	тк-30	69	64,4	19	6,88E-06	4,43E-07	5,15	0,19	2,28E-06
у-03	тк-29	82	70,3	19	6,88E-06	4,84E-07	5,67	0,18	2,74E-06
у-05	тк-23	82	8	19	6,88E-06	5,5E-08	5,67	0,18	3,12E-07
у-09	тк-28	82	11,58	19	6,88E-06	7,97E-08	5,67	0,18	4,51E-07
у-02	1 Мая,11,МУК "Сервис"	100	10,05	19	6,88E-06	6,91E-08	6,41	0,16	4,43E-07
тк-28	25 Октября,51	21	10,3	19	6,88E-06	7,09E-08	3,45	0,29	2,44E-07
у-05	Кооперативная,4, Поликлиника	100	150	2	7,86E-06	1,18E-06	6,41	0,16	7,55E-06
тк-24	Кооперативная,8/49	69	25,78	19	6,88E-06	1,77E-07	5,15	0,19	9,13E-07
тк-28	25 Октября,80а, Общежитие	69	178	2	7,86E-06	1,4E-06	5,15	0,19	7,21E-06
у-09	25 Октября,51А,магазин	20	2	34	4,78E-05	9,55E-08	3,42	0,29	3,26E-07
у-04	25 Октября,71	50	47,07	19	6,88E-06	3,24E-07	4,43	0,23	1,44E-06
тк-24	25 Октября,47	50	21,1	19	6,88E-06	1,45E-07	4,43	0,23	6,43E-07
тк-6	50 лет СССР,1а,ООО "Агроторг"	26	10	2	7,86E-06	7,86E-08	3,61	0,28	2,84E-07
тк-18	Парковая,7а	26	6,3	2	7,86E-06	4,95E-08	3,61	0,28	1,79E-07
у-04	25 Октября,69	50	2,7	19	6,88E-06	1,86E-08	4,43	0,23	8,2E-08
тк-30	25 Октября,85а,Дет.сад Колокольчик	69	97,5	19	6,88E-06	6,71E-07	5,15	0,19	3,45E-06
у-01	Парковая,17а, ИП Девочкин	26	4,2	2	7,86E-06	3,3E-08	3,61	0,28	1,19E-07
у-03	Кооперативная,55а, Почта	50	51,1	2	7,86E-06	4,02E-07	4,43	0,23	1,78E-06

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Котельной № 5 в зоне действия единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 97

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
Николаева,1а	0,0452	45	12	1	0,99999	0,0023
Николаева,3	0,1061	45	12	0,99991	0,99997	0,0122
Николаева,4	0,1812	45	12	0,99991	0,99997	0,0202
Николаева,5	0,2264	45	12	0,99991	0,99996	0,0302
Николаева,4а,Школа	0,2941	45	12	0,99717	0,99996	0,0303
50 лет СССР,1	0,1067	45	12	0,99866	0,99996	0,0226
50 лет СССР,3,магнит	0,0578	45	12	0,99535	0,99995	0,0144
50 лет СССР,5	0,3079	45	12	0,99755	0,99994	0,0978
50 лет СССР,4	0,2692	45	12	0,99721	0,99993	0,0816
1 Мая,11,МУК "Сервис"	0,2273	45	12	0,99737	0,99994	0,0576
Кооперативная,2а,Пож.часть	0,0764	45	12	0,99661	0,99995	0,0118
Полевая 1-я,35	0,117	45	12	0,99995	0,99998	0,0109
Полевая 1-я,30	0,0827	45	12	0,99995	0,99999	0,007
Кооперативная,8/49	0,0348	45	12	0,99933	0,99992	0,0105
50 лет СССР,7	0,2609	45	12	0,99721	0,99991	0,0399
25 Октября,45	0,0027	45	12	0,99933	0,99991	0,001
1 Мая,28	0,0252	45	12	0,9996	0,99993	0,0023
50 лет СССР,6	0,3327	45	12	0,99721	0,99993	0,089
25 Октября,47	0,0061	45	12	0,99933	0,99992	0,0019
25 Октября,45а,Дет.сад Теремок	0,0816	45	12	0,99933	0,99991	0,0233
Полевая 1-я,32	0,0847	45	12	0,99995	0,99999	0,0076
50 лет СССР,9	0,2148	45	12	0,99721	0,99992	0,0405
Кооперативная,6	0,0593	45	12	0,99933	0,99992	0,0161
Полевая 1-я,34	0,0845	45	12	0,99995	0,99998	0,0078
50 лет СССР,8	0,3625	45	12	0,99721	0,99991	0,0457
Полевая 1-я,33	0,0841	45	12	0,99995	0,99998	0,0074
Кооперативная,11,Школа искусств	0,0906	45	12	0,99606	0,99993	0,0279
25 Октября,51	0,0092	45	12	0,99933	0,99992	0,0025
Кооперативная,4,Поликлиника	0,1142	45	12	0,99576	0,99991	0,0364

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

Наименование	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Коэф. тепловой аккумуляции	Минимальная допустимая температура, С	Вероятность безотказного теплоснабжения (Р)	Коэффициент готовности (К)	Недоотпуск, Гкал
1	2	3	4	5	6	7
25 Октября,80а,Общежитие	0,034	45	12	0,99933	0,99991	0,0118
25 Октября,51А,магазин	0,0052		12	0,99556	0,99992	0,0016
25 Октября,71	0,0118	45	12	0,99933	0,99989	0,0036
50 лет СССР,1а,ООО "Агроторг"	0,0356	45	12	0,99661	0,99996	0,0052
Парковая,7а	0,0254	45	12	0,99964	0,99996	0,0047
25 Октября,69	0,0112	45	12	0,99933	0,9999	0,0033
25 Октября,41	0,0077	45	12	0,99933	0,99991	0,0021
25 Октября,85а,Дет.сад Колокольчик	0,1067	45	12	0,99933	0,9999	0,0262
Парковая,17а,ИП Девочкин	0,0021	45	12	0,99747	0,99994	0,0005
Кооперативная,55а,Почта	0,0345	45	12	0,99597	0,99992	0,0096

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с повышенными гидравлически потерями рассчитаны по НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети»

Таблица 98

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр наружный, мм существ.	Диаметр наружный, мм рекоменд..	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
тк-9	тк-10	воздушная	131,3	108	133	23269,80	2873,5
Всего			131,3				2873,5

*табл. 13-14-002. Надземная прокладка на низких опорах;

**стоимость указана с применением индекса-дефлятора на 2025 г.

Стоимость перекладки участков тепловых сетей с годом прокладки до 1990, рассчитаны по НЦС 81-02-13-2021 «Наружные тепловые сети»

Таблица 99

Начальный узел	Конечный узел	Тип прокладки	Длина, м	Диаметр наружный, мм	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Всего			-			-

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций...», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории Каменского городского поселения, на момент разработки схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО отсутствуют.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения Котельная № 5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 100

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	Общая отопляемая площадь жилых зданий, в том числе:	тыс. кв.м.	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639	27,639
2	Общая отопляемая площадь общественно-деловых зданий	тыс. кв.м.	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649	11,649
3	Тепловая нагрузка всего, в том числе:	Гкал/ч	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
3.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал/ч	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221	3,221
3.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071
3.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал/ч	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
3.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал/ч	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
3.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.	Гкал	9124	8818,285	6459,536	8483	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176
4.1	В жилищном фонде, в том числе:	Гкал	6759	6533,427	6459,536	6302	6388,301	6388,301	6388,301	6388,301	6388,301	6388,301	6388,301
4.1.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	6118	5850,9	5816,304	5664	5723,301	5723,301	5723,301	5723,301	5723,301	5723,301	5723,301
4.1.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	641	682,53	643,232	638	665	665	665	665	665	665	665
4.2	В общественно-деловом фонде, в том числе	Гкал	2365	2284,86		2181	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
4.2.1	для целей отопления и вентиляции	Гкал	2365	2284,86	0	2181	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875	2221,875
4.2.2	для целей горячего водоснабжения	Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде	ккал/ч/м ²	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11
6	Удельное теплopotребление тепловой энергии на отопление в жил. фонде	Гкал/м ² /год	0,221	0,212	0,210	0,205	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207
7	Градус-сутки отопительного периода	°C*сут	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4	5050,4
8	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	ккал/м ² /(°C*сут)	43,83	41,92	41,67	40,58	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
9	Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде	ккал/ч/м ²	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55	39,55
10	Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в общ-деловом фонде	ккал/м ² /(°C*сут)	40,20	38,84	0,00	37,07	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77
11	Средняя плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
12	Средняя плотность расход тепловой энергии на отопление в жилищном фонде	Гкал/га	268,87	257,87	184,35	248,65	251,83	251,83	251,83	251,83	251,83	251,83	251,83
13	Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
14	Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя	Гкал/чел/год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения Котельная № 5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 101

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Установленная тепловая мощность котельной	Гкал/ч	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
2	Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	4,784	4,784	4,784	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789	4,789
3	Доля резерва тепловой мощности	%	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
4	Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	11,62	11,314	11,229	10,979	11,106	11,106	11,106	11,106	11,106	11,106	11,106
5	Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной	кг.у.т./Гкал	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37	163,37
6	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Число часов использования тепловой мощности	ч/год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного человека	Гкал/чел	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
9	Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной	1/год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной	час	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Доля котельных, оборудованных прибором учета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения Котельная № 5 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы»

Таблица 102

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	км	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141
1.1	магистральных	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	распределительных	км	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141	11,141
2	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	кв.м.	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4
2.1	магистральных	кв.м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	распределительных	кв.м.	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4	1091,4
3	Средний срок эксплуатации тепловых сетей	лет	12	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	магистральных	лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	распределительных	лет	12	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения	м ² /чел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314	4,314
6	Относительная материальная характеристика	м ² /Гкал/ч	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0
7	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях	тыс. Гкал	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
7.1	магистральных	тыс. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	распределительных	тыс. Гкал	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
8	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	%	21.15	21.71	22.36	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365	22.365
9	Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал/м	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
10	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей	ед./год	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

№	Наименование показателя	Ид. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2041
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Удельная повреждаемость тепловых сетей	ед./м./год	0,0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	магистральных	ед./м./год	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	распределительных	ед./м./год	0,0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема)	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Доля потребителей присоединенных по открытой схеме	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	тонн/ч	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4	178,4
15	Фактический расход теплоносителя	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
16	Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде	тонн/Гкал	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
17	Нормативная подпитка тепловой сети	тонн/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
18	Фактическая подпитка тепловой сети	тонн/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19	Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя	млн. кВт-ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии	кВт-ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;
- Баланс тепловой мощности;
- Баланс тепловой энергии;
- Топливный баланс;
- Баланс теплоносителей;
- Балансы электрической энергии;
- Балансы холодной воды питьевого качества;
- Тарифы на покупные энергоносители и воду;
- Производственные расходы товарного отпуска;
- Производственная деятельность;
- Инвестиционная деятельность;
- Финансовая деятельность;
- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;
- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

МУП «Коммунальные системы» Котельная № 5

Таблица 103

№ п/п	Наименование расхода	Утв. на 2022 год (базовый №2)	2022/ 2021	Факт 2022 год ТСО	Заявка ТСО на 2023 год	Утв. на 2023 год	2023/ 2022	Утв. На 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Операционные (подконтрольные) расходы	4 014,252	1,361	6 184,539	4 134,680	4 212,556	1,049	4470,702
1.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	820,019	1,372	2 595,781	844,619	860,527	1,049	913,261
1.2.	Расходы на ремонт основных средств					-		-
1.3.	Расходы на оплату труда	2 692,568	1,797	3 250,822	2 773,345	2 825,581	1,049	2998,732
1.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера по договорам со сторонними организациями	209,787	2,649	69,850	216,081	220,151	1,049	233,642
1.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг по договорам с организациями, в т.ч.:	242,457	0,313	268,086	249,731	254,435	1,049	270,027
1.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг		0,000			-		-
1.6.	Расходы на служебные командировки					-		-
1.10.	Другие расходы, в том числе:	49,421		-	50,904	51,862	1,049	55,041
1.10.6.	затраты на охрану труда	49,421		-	50,904	51,862	1,049	55,041
2	Неподконтрольные расходы	1 192,785	1,252	1 588,241	1 329,655	1 396,064	1,170	1468,297
2.1.	Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулир.виды деятельности		0,000	1,636				
2.2.	Арендная плата (производственные объекты)							
2.3.	Концессионная плата							
2.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	10,239	0,138	22,519	22,484	10,239	1,000	21,521
2.4.1.	транспортный налог	3,639		3,050	2,627	3,639	1,000	2,986
2.4.2.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов							

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

№ п/п	Наименование расхода	Утв. на 2022 год (базовый №2)	2022/ 2021	Факт 2022 год ТСО	Заявка ТСО на 2023 год	Утв. на 2023 год	2023/ 2022	Утв. На 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.3.	расходы на обязательное страхование	6,600	0,089	6,600	7,159	6,600	1,000	5,000
2.4.4.	иные расходы (аренда земли)			12,869	12,697			13,535
2.5.	Отчисления на социальные нужды	813,156	1,797	997,926	837,550	853,325	1,049	905,617
	ППП+АУП на ТЭ + договоры на ТЭ							
	АУП распредел. + договоры распредел.							
2.6.	Расходы по сомнительным долгам							
2.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	188,346	0,941	359,767	315,036	315,030	1,673	315,598
2.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним							
	Итого без налога на прибыль и экономии	1 011,741	1,312	1 381,849	1 175,069	1 178,594	1,165	1242,736
2.9.	Налог на прибыль/УСНО	181,045	1,000	206,392	203,615	217,470	1,201	225,561
2.10.	Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования							
3	Расходы на покупку ресурсов	14 397,419	1,017	15 098,556	15 051,728	16 137,900	1,121	17154,038
3.1.	Расходы на топливо	11 397,683	1,037	12 057,750	11 878,374	12 978,208	1,139	13601,262
3.2.	Расходы на электрическую энергию	2 953,855	1,073	3 014,445	3 124,526	3 113,942	1,054	3511,452
3.3.	Расходы на тепловую энергию	-						
3.4.	Расходы на холодную воду	45,881	0,783	26,361	48,828	45,749	0,997	41,324
3.5.	Расходы на теплоноситель	-						
3.6.	Расходы на водоотведение	-						
4	Нормативная прибыль	-		-	-	-		
	Нормативный уровень прибыли							
5	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования:			-				
	за 2017 год							
	за 2018 год		0,000					

Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2025 г.

№ п/п	Наименование расхода	Утв. на 2022 год (базовый №2)	2022/ 2021	Факт 2022 год ТСО	Заявка ТСО на 2023 год	Утв. на 2023 год	2023/ 2022	Утв. На 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Корректировка с целью учета фактических значений:			-		0,476		-262,377
	за 2019 год	- 1 500,000	1,250		- 129,667	- 129,666	0,086	
	за 2020 год	-			608,699	608,699		
	за 2021 год					- 478,557		
	За 2022 год							-262,377
7	Экономически необоснованные доходы, подлежащие исключению из НВВ			-				-286,252
	за 2019 год		0,000					
	За 2022 год							-286,252
	Недополученные доходы							11,706
	Аренда земли-2021 (по судебному решению)							11,706
8	ИТОГО необходимая валовая выручка	18 104,456	1,000	22 871,336	21 044,124	21 746,995	1,201	22 556,114

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 104

Показатель	2022 г.	1-е полугодие 2022 г.	2-е полугодие 2022 г.	2023 г.	1-е полугодие 2023 г.	2-е полугодие 2023 г.	2024 год	1-е полугодие 2024 г.	2-е полугодие 2024 г.
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Котельная № 5									
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	8268	4935	3333	8483	5138	3345	8483	4 958	3 526
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	18104,456	10499,974	7604,482	21746,995	13171,040	8587,955	22556,114	12 712,693	9 843,421
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	2189,67	2127,63	2281,52	2563,45	2563,41	2563,51	2658,83	2 564,14	2 791,97

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Прогноз тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) МУП «Коммунальные системы» для котельной № 5

Таблица 105

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Операционные (подконтрольные) расходы	2949,987	4041,252	4212,556	4470,702	4673,668	4813,878	4958,29438	5107,043	5260,255
Неподконтрольные расходы	952,413	1191,785	1396,064	1468,297	1473,387	1532,3225	1593,61538	1657,36	1723,654
Расходы на покупку ресурсов	14153,415	14397,419	16143,729	17154,038	17774,885	18485,88	19225,3156	19994,33	20794,1
Корректировка	49,367	-1500	0,476	- 262,377	-				
Необходимая валовая выручка по расчету, тыс. руб.	18105,181	18104,456	21752,883	22556,114	23921,94	24832,081	25777,2254	26758,73	27778,01
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	8610,157	8268	8483	8483	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176	8610,176
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал	2102,77	2189,67	2563,45	2648,74	2778,33	2884,04	2993,81	3107,80	3226,18

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Каменского городского поселения

Таблица 106

№	Расположение	Система централизованного теплоснабжения	Теплоснабжающая организация, теплосетевая	Зоны деятельности ЕТО
1	2	3	4	5
1	пгт Каменка	Котельная № 5	МУП «Коммунальные системы»	потребители на земельных участках с кадастровыми номерами 37:02:010103, 37:02:010104, 37:02:010105

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", на основании Постановления Администрации Каменского городского поселения №11-п от 23.01.2018 года критерием для определения статуса ЕТО для теплоснабжающей организации МУП «Коммунальные системы» является владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями.

Таблица 107

№ системы теплоснабжения	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс.руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Протяженность тепловых сетей, м	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Котельная № 5	6,113	МУП «Коммунальные системы»»	н/д	Котельная, тепловые сети	В хозяйственном ведении В аренде	11141	+	1	МУП «Коммунальные системы»»	Пост. Адм. Каменского СП №11-п от 23.01.2018

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Каменском городском поселении на момент разработки отсутствуют.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО:

МУП «Коммунальные системы»»:

- Котельная №5.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 108

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети и котельную	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
ВСЕГО:				-

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 109

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
Рекомендации для повышения надежности системы теплоснабжения				
Котельная № 5	МУП «Коммунальные системы»»	Замена тепловых сетей с повышенными гидравлическими потерями	2025-2041 гг.	2,87
Мероприятия РСО				
Котельная № 5	МУП «Коммунальные системы»»	Строительство / реконструкция участка ТК1- Николаева, д.5	2025 г.	6,84
		Строительство / реконструкция участка ТК8-ТК10		3,41
		Строительство / реконструкция участка ТК28-25 Октября 80А		3,41
		Строительство / реконструкция участка ТК21-ТК29		4,34
ВСЕГО:				18,00

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 110

Наименование системы теплоснабжения	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети	Мероприятия	Ориентировочная дата внедрения мероприятия	Ориентировочная стоимость, млн. рублей
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Документ «Схема теплоснабжения Каменского городского поселения Вичугского муниципального района на период 2023-2041 гг. Актуализация на 2024 г.» разработан в соответствии с Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения Каменского городского поселения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).

Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 111

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
1	Глава 1	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
2	Глава 2	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
3	Глава 3	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
4	Глава 4	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения перечня теплоснабжающих и теплосетевых организаций, прогноза перспективной нагрузки и корректировки предложений по развитию систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
5	Глава 5	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
6	Глава 6	Глава доработана в соответствии с ПП №154, дополнена информацией от РСО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
7	Глава 7	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
8	Глава 8	Актуализированы предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
9	Глава 9	Изменений нет
10	Глава 10	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
11	Глава 11	Глава доработана в соответствии с ПП №154, скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
12	Глава 12	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
13	Глава 13	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
14	Глава 14	Глава доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
15	Глава 15	Глава доработана в соответствии с ПП №154, Актуализирован перечень ЕТО, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
16	Глава 16	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
17	Глава 17	Актуализированы замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
18	Глава 18	Изменений нет
19	Раздел 1 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
20	Раздел 2 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
21	Раздел 3 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
22	Раздел 4 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения
23	Раздел 5 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

№	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов	Изменения
1	2	3
24	Раздел 6 Утверждаемой части	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей
25	Раздел 7 Утверждаемой части	Изменений нет
26	Раздел 8 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, Актуализированы перспективные топливные балансы, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
27	Раздел 9 Утверждаемой части	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
28	Раздел 10 Утверждаемой части	Изменений нет
29	Раздел 11 Утверждаемой части	Изменений нет
30	Раздел 12 Утверждаемой части	Изменений нет
31	Раздел 13 Утверждаемой части	Добавлено описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
32	Раздел 14 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения
33	Раздел 15 Утверждаемой части	Раздел доработана в соответствии с ПП №154, рассчитаны тарифные последствия при внедрении соответствующих мероприятий, в соответствии с методически указаниями к разработке и актуализации схем теплоснабжения

Сведения о выполненных мероприятиях за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Выполнена замена участка тепловой сети тк-7 – у-1 диаметром 219, длиной 78 п.м.